



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη 14/8/2024						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη	00:00	6,09	5,63	0,45	0,01	1		1			1		1		0,99	0,99	
	01:00	5,71	5,36	0,35	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99	
	02:00	5,35	5,06	0,29	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99	
	03:00	5,07	4,86	0,20	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99	
	04:00	4,90	4,77	0,13	0,00	1		1					1		0,99	0,99	
	05:00	4,68	4,52	0,17	0,00	1		1						1	0,99	0,99	
	06:00	4,59	4,39	0,20	0,00	1		1						1	0,99	0,99	
	07:00	4,77	4,34	0,43	0,00	1		1						1	0,99	0,99	
	08:00	5,25	4,23	0,67	0,36	1		1							2	0,99	0,99
	09:00	5,77	4,41	0,58	0,79	1		1							2	0,99	0,99
	10:00	6,22	5,11	0,30	0,80	1		1				1			2	0,99	0,99
	11:00	6,38	5,15	0,23	1,00	1		1				1			2	0,99	0,99
	12:00	6,42	4,95	0,46	1,01	1		1				1			2	0,99	0,99
	13:00	6,76	5,04	0,72	1,01	1		1				1		1		0,99	0,99
	14:00	6,77	5,04	0,72	1,01	1		1				1		1		0,99	0,99
	15:00	6,63	4,88	0,75	1,00	1		1						1		0,99	0,99
	16:00	6,51	4,80	0,71	1,00	1		1						1		0,99	0,99
	17:00	6,42	4,60	0,83	1,00	1		1						1		0,99	0,99
	18:00	6,42	4,47	0,95	1,00	1		1							2	0,99	0,99
	19:00	6,50	4,56	0,94	1,00	1		1							2	0,99	0,99
	20:00	6,88	4,96	0,92	1,01	1		1				1			2	0,99	0,99
	21:00	7,12	5,21	0,91	1,01	1		1				1			2	0,99	0,99
	22:00	6,88	4,99	0,88	1,01	1		1						1	1	0,99	0,99
	23:00	6,64	4,86	0,78	1,00	1		1						1		0,99	0,99

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης