



| ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Πέμπτη 15/8/2024 | | | | | | |
|------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------------------|------|------|--------------------------|---|--|------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 2,00 | 2,52 | 1,70 | 0,60 | 0,60 | 0,90 | 0,90 | 2,30 | 1,00 | | | |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή ΥΒΣ (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | 3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ. | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) | |
| Πέμπτη | 00:00 | 6,39 | 5,25 | 0,72 | 0,42 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 0,99 | 0,99 | |
| | 01:00 | 6,12 | 5,43 | 0,68 | 0,01 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 0,99 | 0,99 | |
| | 02:00 | 5,87 | 5,11 | 0,76 | 0,00 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 0,86 | 0,99 | |
| | 03:00 | 5,56 | 4,78 | 0,78 | 0,00 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 0,81 | 0,99 | |
| | 04:00 | 5,27 | 4,51 | 0,77 | 0,00 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 0,89 | 0,99 | |
| | 05:00 | 5,10 | 4,28 | 0,82 | 0,00 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 0,99 | 0,99 | |
| | 06:00 | 5,04 | 4,12 | 0,92 | 0,00 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 0,99 | 0,99 | |
| | 07:00 | 5,11 | 4,30 | 0,81 | 0,00 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 0,99 | 0,99 |
| | 08:00 | 5,46 | 4,62 | 0,84 | 0,00 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 0,99 | 0,99 |
| | 09:00 | 5,83 | 4,71 | 0,76 | 0,36 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 0,99 | 0,99 |
| | 10:00 | 6,04 | 4,77 | 0,66 | 0,60 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 0,99 | 0,99 |
| | 11:00 | 6,21 | 4,99 | 0,61 | 0,61 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 0,99 | 0,99 |
| | 12:00 | 6,32 | 4,84 | 0,68 | 0,80 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 0,99 | 0,99 |
| | 13:00 | 6,47 | 4,94 | 0,73 | 0,81 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 0,99 | 0,99 |
| | 14:00 | 6,43 | 5,05 | 0,77 | 0,61 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 0,99 | 0,99 |
| | 15:00 | 6,31 | 4,92 | 0,79 | 0,61 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 0,99 | 0,99 |
| | 16:00 | 6,13 | 4,86 | 0,86 | 0,41 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 0,99 | 0,99 |
| | 17:00 | 6,18 | 4,97 | 0,82 | 0,40 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 0,99 | 0,99 |
| | 18:00 | 6,07 | 4,79 | 0,89 | 0,40 | 1 | | 1 | | | | | | | 2 | 0,99 | 0,99 |
| | 19:00 | 6,02 | 4,71 | 0,90 | 0,41 | 1 | | 1 | | | | | | | 2 | 0,99 | 0,99 |
| | 20:00 | 6,26 | 5,04 | 0,80 | 0,42 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 2 | 0,99 | 0,99 |
| | 21:00 | 6,50 | 4,88 | 0,83 | 0,80 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 2 | 0,99 | 0,99 |
| | 22:00 | 6,35 | 4,68 | 0,85 | 0,81 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 0,94 | 0,99 |
| | 23:00 | 6,12 | 4,56 | 0,95 | 0,61 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 0,96 | 0,99 |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης