

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 20 Αυγούστου 2024							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.
Τρίτη, 20 Αυγούστου 2024	00:00	37,14	36,94	0,20			1	1	1	1	1				
	01:00	34,60	34,53	0,06			1	1	1	1	1				
	02:00	32,54	32,54	0,00				1	1	1	1				
	03:00	31,00	31,00	0,00				1	1	1	1				
	04:00	29,93	29,93	0,00				1	1	1	1				
	05:00	29,55	29,55	0,00				1	1	1	1				
	06:00	30,28	30,28	0,00				1	1	1	1				
	07:00	33,11	33,11	0,00			1	1	1	1	1				
	08:00	36,94	36,94	0,00			1	1	1	1	1				
	09:00	40,47	40,47	0,00		1	1	1	1	1	1				
	10:00	43,61	43,61	0,00		1	1	1	1	1	1				4
	11:00	46,05	45,99	0,06		1	1	1	1	1	1				7
	12:00	47,22	47,10	0,12		1	1	1	1	1	1				9
	13:00	46,87	46,72	0,14		1	1	1	1	1	1				9
	14:00	46,13	46,05	0,08		1	1	1	1	1	1				8
	15:00	45,82	45,79	0,03		1	1	1	1	1	1				7
	16:00	45,85	45,81	0,04		1	1	1	1	1	1				7
	17:00	46,97	46,95	0,02		1	1	1	1	1	1				8
	18:00	48,75	48,75	0,00		1	1	1	1	1	1				11
	19:00	48,29	48,29	0,00		1	1	1	1	1	1				11
	20:00	47,19	47,17	0,02		1	1	1	1	1	1				10
	21:00	47,34	47,32	0,03		1	1	1	1	1	1				9
	22:00	45,75	45,74	0,01		1	1	1	1	1	1				7
	23:00	42,56	42,56	0,00		1	1	1	1	1	1				3

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί έως 6MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης