



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη 20/8/2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.
Τρίτη	00:00	4,96	4,90	0,07	0,00	1		1					1	
	01:00	4,64	4,57	0,07	0,00	1		1					1	
	02:00	4,34	4,29	0,05	0,00	1							1	1
	03:00	4,10	4,06	0,04	0,00	1							1	1
	04:00	3,94	3,90	0,04	0,00	1							1	1
	05:00	3,85	3,81	0,04	0,00	1							1	1
	06:00	3,87	3,84	0,03	0,00	1							1	1
	07:00	4,20	4,20	0,00	0,00	1							1	1
	08:00	4,64	4,64	0,00	0,00	1		1					1	
	09:00	5,02	5,02	0,00	0,00	1		1			1		1	
	10:00	5,46	5,46	0,00	0,00	1		1			1		1	
	11:00	5,80	5,80	0,00	0,00	1		1			1		1	1
	12:00	5,97	5,57	0,00	0,40	1		1					1	1
	13:00	5,98	5,58	0,00	0,40	1		1					1	1
	14:00	5,89	5,49	0,00	0,40	1		1					1	1
	15:00	5,74	5,34	0,00	0,40	1		1					1	1
	16:00	5,63	5,23	0,00	0,40	1		1					1	1
	17:00	5,65	5,25	0,00	0,40	1		1					1	1
	18:00	5,83	5,43	0,00	0,40	1		1					1	1
	19:00	5,86	5,46	0,00	0,40	1		1					1	1
	20:00	5,96	5,55	0,01	0,40	1		1					1	1
	21:00	6,02	4,79	0,03	1,20	1		1					1	
	22:00	5,64	4,83	0,02	0,80	1		1					1	
23:00	5,16	4,76	0,00	0,40	1		1					1		

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.