

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 13 Αυγούστου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 13 Αυγούστου 2024	00:00	9,68	8,96	0,72	1	1			3	0,95	0,95
	01:00	9,03	8,27	0,76	1	1			2	0,95	0,95
	02:00	8,56	7,75	0,82	1	1			2	0,95	0,95
	03:00	8,24	7,55	0,68	1	1			1	0,95	0,95
	04:00	8,01	7,26	0,75	1	1			1	0,95	0,95
	05:00	7,90	7,03	0,87	1	1			1	0,95	0,95
	06:00	8,03	7,14	0,89	1	1			1	0,95	0,95
	07:00	8,64	7,81	0,84	1	1			1	0,95	0,95
	08:00	9,48	8,70	0,78	1	1			2	0,95	0,95
	09:00	9,85	9,17	0,67	1	1			3	0,95	0,95
	10:00	9,98	9,31	0,67	1	1			3	0,95	0,95
	11:00	10,12	9,64	0,48	1	1			3	0,95	0,95
	12:00	10,41	9,70	0,71	1	1			3	0,95	0,95
	13:00	10,69	9,98	0,71	1	1			3	0,95	0,95
	14:00	10,65	9,91	0,74	1	1			3	0,95	0,95
	15:00	10,37	9,66	0,71	1	1			3	0,95	0,95
	16:00	10,47	9,82	0,65	1	1			3	0,95	0,95
	17:00	10,85	10,27	0,57	1	1			4	0,95	0,95
	18:00	11,36	10,78	0,58	1	1			4	0,95	0,95
	19:00	11,69	11,12	0,57	1	1			5	0,95	0,95
	20:00	12,05	11,50	0,54	1	1			5	0,95	0,95
	21:00	11,75	11,23	0,53	1	1			5	0,95	0,95
	22:00	11,18	10,64	0,54	1	1			4	0,95	0,95
	23:00	10,39	9,81	0,58	1	1			4	0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης