

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Κυριακή, 18 Αυγούστου 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|---------|------------|--------------|-------|-------|-------|----|----|---|--|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 9,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 16,000 | 16,000 | 11,000 | 11,500 | 11,500 | 23,100 | 1,500 | 1,300 | 1,300 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 7,200 | | | | | | | | | | | |
| ΑΡΧΗ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw) | Θερμική Παραγωγή (Μw) | Αιολική Παραγωγή (Μw) | Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw) | | | | | | | |
| | | | | | | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | A/Σ G7 | A/Σ G32 | A/Σ G33 | A/Σ Ενοικ. | MTU 9-11 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | | | G6 | | | | | | |
| Κυριακή, 18 Αυγούστου 2024 | 00:00 | 79,97 | 71,44 | 0,01 | 0,01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 15,20 | 15,20 | | | | |
| | 01:00 | 75,53 | 68,07 | 0,01 | 0,01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 15,20 | 15,20 | | | |
| | 02:00 | 72,18 | 63,95 | 0,13 | 0,13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 15,20 | 15,20 | | | |
| | 03:00 | 67,92 | 61,17 | 0,20 | 0,20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 15,05 | 15,20 | | |
| | 04:00 | 67,68 | 60,44 | 0,20 | 0,20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 15,19 | 15,20 | |
| | 05:00 | 67,27 | 60,33 | 0,20 | 0,20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 15,14 | 15,20 | |
| | 06:00 | 68,23 | 62,90 | 0,20 | 0,20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 15,16 | 15,20 |
| | 07:00 | 72,33 | 67,12 | 0,11 | 0,11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 15,20 | 15,20 |
| | 08:00 | 76,85 | 72,18 | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 15,20 | 15,20 |
| | 09:00 | 80,88 | 75,73 | 0,07 | 0,07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 15,20 | 15,20 |
| | 10:00 | 81,07 | 74,17 | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 15,20 | 15,20 |
| | 11:00 | 80,03 | 74,58 | 0,02 | 0,02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 15,20 | 15,20 |
| | 12:00 | 81,06 | 75,28 | 0,08 | 0,08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 15,20 | 15,20 |
| | 13:00 | 83,93 | 80,12 | 0,06 | 0,06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 15,20 | 15,20 |
| | 14:00 | 83,79 | 78,24 | 0,01 | 0,01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 15,20 | 15,20 |
| | 15:00 | 82,72 | 78,44 | 0,01 | 0,01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 15,20 | 15,20 |
| | 16:00 | 82,75 | 81,25 | 0,18 | 0,18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 15,20 | 15,20 |
| | 17:00 | 87,86 | 86,24 | 0,21 | 0,21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 15,20 | 15,20 |
| | 18:00 | 92,63 | 91,19 | 0,21 | 0,21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 15,20 | 15,20 |
| | 19:00 | 93,29 | 91,46 | 0,21 | 0,21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 15,20 | 15,20 |
| | 20:00 | 93,00 | 91,55 | 0,21 | 0,21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 15,20 | 15,20 |
| | 21:00 | 88,82 | 86,92 | 0,21 | 0,21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 15,20 | 15,20 |
| | 22:00 | 82,59 | 81,20 | 0,21 | 0,21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 15,20 | 15,20 |
| 23:00 | 77,90 | 77,12 | 0,20 | 0,20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 15,20 | 15,20 | |

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2Μw. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης