

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 18 Αυγούστου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000		
Ρ	Θ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	11 Η/Ζ	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 18 Αυγούστου 2024		00:00	20,84	15,32	5,52			1		1	1		7,17
		01:00	19,18	14,58	4,60			1			1		6,45
		02:00	17,64	12,68	4,96			1			1		6,21
		03:00	17,09	11,89	5,21			1			1		5,97
		04:00	16,42	12,08	4,33			1			1		5,74
		05:00	16,19	12,34	3,85			1			1		5,66
		06:00	15,91	12,22	3,70			1			1		5,54
		07:00	16,62	13,11	3,51			1			1		5,81
		08:00	17,56	13,53	4,04			1			1		6,15
		09:00	18,26	13,69	4,57			1			1		6,38
		10:00	19,47	14,83	4,63			1			1		6,78
		11:00	20,25	16,86	3,39			1		1	1		6,82
		12:00	20,67	17,68	2,99			1		1	1		7,16
		13:00	21,55	18,76	2,80			1		1	1		7,54
		14:00	21,33	18,54	2,79			1	1	1	1		6,25
		15:00	21,00	17,90	3,10			1	1	1	1		4,43
		16:00	21,27	18,04	3,22			1	1	1	1		4,65
		17:00	22,67	19,84	2,83			1	1	1	1		6,08
		18:00	23,93	21,54	2,39			1	1	1	1		7,33
		19:00	24,14	22,13	2,01			1	1	1	1		7,55
		20:00	24,78	23,52	1,25			1	1	1	1		7,73
		21:00	24,03	22,13	1,91	1			1	1	1		7,41
		22:00	22,53	20,28	2,24	1			1	1	1		5,96
		23:00	21,50	19,70	1,80	1			1	1	1		4,97

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 11MW μισθωμένης ισχύος. Το διάστημα μεταξύ 00:30 και 10:30 σημειώθηκε γενική διακοπή στο νησί Φούρνοι.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης