



ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 9 Αύγουστος 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000			
α ρ ε π ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	24 H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 9 Αύγουστος 2024	00:00	30,68	26,05	4,62	1	1	1						1		10,08	9,77	
	01:00	28,67	24,57	4,10	1	1	1						1		8,01	7,63	
	02:00	27,08	23,99	3,10	1	1	1								8,61	8,31	
	03:00	25,54	23,03	2,51	1	1	1								8,62	8,30	
	04:00	24,43	21,64	2,79	1	1	1								7,34	7,02	
	05:00	23,93	21,40	2,53	1	1	1								6,85	6,48	
	06:00	23,66	20,87	2,79	1	1	1								6,16	5,82	
	07:00	26,07	20,78	5,29	1	1	1								7,65	7,30	
	08:00	28,76	22,58	6,18	1	1	1								9,94	9,62	
	09:00	29,87	25,02	4,85	1	1	1							1	10,39	10,27	
	10:00	30,65	25,67	4,98	1	1	1							2	10,28	10,02	
	11:00	30,73	26,31	4,41	1	1	1							2	10,31	10,12	
	12:00	31,61	28,14	3,47	1	1	1							4	10,20	9,99	
	13:00	33,44	29,06	4,37	1	1	1							4	10,41	10,33	
	14:00	33,83	28,49	5,34	1	1	1							5	10,39	10,18	
	15:00	33,67	27,90	5,77	1	1	1							4	10,39	10,19	
	16:00	34,68	28,84	5,84	1	1	1							4	10,43	10,43	
	17:00	35,30	30,15	5,15	1	1	1							4	10,42	10,31	
	18:00	36,61	30,85	5,76	1	1	1	1						4	10,35	10,20	
	19:00	36,26	30,64	5,62	1	1	1	1						3	9,90	9,51	
	20:00	35,87	31,60	4,26	1	1	1	1						1	3	10,10	10,04
	21:00	34,79	30,23	4,56	1	1	1							1	3	10,41	10,34
	22:00	33,60	27,89	5,70	1	1	1							1	3	10,06	9,82
	23:00	32,69	25,83	6,86	1	1	1							1		10,42	10,42

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 24MW μισθωμένης ισχύος. Τα ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ,, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1, ΑΙΠΟΣ και ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΠΟΤΑΜΙΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 15:30.

-  Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
-  Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης