

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 10 Αύγουστος 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
α ρ ε π ι	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	24 H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 10 Αύγουστος 2024	00:00	31,23	26,24	4,99	1	1	1								10,43	10,41
	01:00	29,57	25,65	3,91	1	1	1								10,43	10,41
	02:00	27,86	24,00	3,87	1	1	1								10,25	9,97
	03:00	26,36	22,30	4,07	1	1	1								8,71	8,31
	04:00	25,76	21,09	4,67	1	1	1								7,97	7,66
	05:00	25,15	20,59	4,56	1	1	1								7,39	7,01
	06:00	24,57	20,54	4,03	1	1	1								6,28	5,99
	07:00	25,60	20,56	5,04	1	1	1								7,86	7,49
	08:00	27,17	21,56	5,60	1	1	1								9,18	8,97
	09:00	29,30	23,20	6,11	1	1	1								10,32	10,28
	10:00	29,62	24,05	5,57	1	1	1							1	10,10	9,92
	11:00	30,11	23,77	6,34	1	1	1							2	9,32	8,98
	12:00	31,00	23,23	7,77	1	1	1							1	9,91	9,86
	13:00	32,85	25,46	7,39	1	1	1							2	10,43	10,42
	14:00	33,91	27,37	6,54	1	1	1							2	10,43	10,43
	15:00	34,11	28,39	5,72	1	1	1							3	10,43	10,43
	16:00	34,37	28,94	5,43	1	1	1							4	10,43	10,43
	17:00	35,44	29,77	5,66	1	1	1							5	10,43	10,42
	18:00	35,38	30,33	5,05	1	1	1							6	10,43	10,42
	19:00	34,10	29,82	4,28	1	1	1							5	10,43	10,40
	20:00	33,53	29,20	4,33	1	1	1							5	10,43	10,37
	21:00	33,21	28,54	4,66	1	1	1							4	10,37	10,32
	22:00	32,22	27,88	4,35	1	1	1							2	10,42	10,43
	23:00	31,08	26,51	4,57	1	1	1							1	10,43	10,43

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 24MW μισθωμένης ισχύος. Τα ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ,, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1, ΑΙΠΟΣ και ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης