



ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 11 Αύγουστος 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
α ρ ε π ι	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	24 H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 11 Αύγουστος 2024	00:00	30,43	25,38	5,05	1	1	1								10,43	10,43
	01:00	29,60	23,14	6,46	1	1	1								10,34	10,23
	02:00	27,48	20,54	6,95		1	1						1		9,82	9,12
	03:00	26,08	18,11	7,97		1	1						1		9,28	8,79
	04:00	25,01	17,21	7,80		1	1						1		8,50	8,21
	05:00	24,11	17,11	7,00		1	1						1		8,06	7,68
	06:00	23,60	17,22	6,38		1	1						1		7,76	7,51
	07:00	24,55	17,66	6,89		1	1						1		8,95	8,49
	08:00	25,22	17,53	7,70		1	1						1		9,13	8,51
	09:00	25,33	17,52	7,82		1	1								9,16	8,65
	10:00	26,01	17,86	8,15		1	1								9,24	8,75
	11:00	26,24	17,91	8,33		1	1								9,29	8,83
	12:00	26,94	18,52	8,42		1	1							1	9,26	8,75
	13:00	28,49	19,89	8,60		1	1							2	9,54	9,00
	14:00	28,72	20,99	7,73		1	1							4	8,63	8,13
	15:00	28,90	21,30	7,60		1	1							5	8,47	8,01
	16:00	30,09	22,01	8,08		1	1							5	8,88	8,44
	17:00	31,02	23,11	7,91		1	1							6	9,26	8,68
	18:00	32,35	24,06	8,29	1	1	1							1	9,76	10,02
	19:00	32,75	25,47	7,28	1	1	1								10,43	10,43
	20:00	33,08	25,31	7,77	1	1	1								10,43	10,43
	21:00	33,94	25,62	8,31	1	1	1								10,43	10,43
	22:00	33,46	24,63	8,83	1	1	1								10,43	10,43
	23:00	32,36	24,06	8,30	1	1	1								10,43	10,43

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 24MW μισθωμένης ισχύος. Τα ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ,, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1, ΑΙΠΟΣ και ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

-  Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
-  Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης