

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 12 Αύγουστος 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000			
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	24 H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 12 Αύγουστος 2024	00:00	30,92	23,21	7,72	1	1	1								10,43	10,39	
	01:00	29,39	21,69	7,70	1	1	1								9,92	9,59	
	02:00	27,62	20,62	7,01		1	1						1		9,25	8,80	
	03:00	26,42	19,53	6,89		1	1						1		9,44	8,91	
	04:00	25,56	18,94	6,62		1	1						1		9,11	8,60	
	05:00	24,95	18,67	6,28		1	1						1		8,77	8,40	
	06:00	24,64	18,93	5,70		1	1						1		8,62	8,21	
	07:00	26,03	20,68	5,34		1	1						1		9,40	8,85	
	08:00	27,94	22,88	5,07		1	1						1	2	9,42	8,78	
	09:00	30,05	25,33	4,72	1	1	1						1	4	8,86	8,27	
	10:00	30,25	26,21	4,04	1	1	1							3	8,90	8,53	
	11:00	31,53	26,50	5,03	1	1	1							3	9,73	8,91	
	12:00	32,97	27,98	4,99	1	1	1							4	9,99	9,54	
	13:00	35,02	29,55	5,47	1	1	1							5	10,12	9,72	
	14:00	36,61	31,43	5,18	1	1	1							6	10,25	10,26	
	15:00	37,08	32,76	4,32	1	1	1							1	4	10,25	10,25
	16:00	38,20	33,80	4,41	1	1	1							1	5	10,25	10,23
	17:00	38,52	34,96	3,56	1	1	1							1	5	10,25	10,43
	18:00	38,86	36,27	2,59	1	1	1						1	1	6	10,25	10,36
	19:00	38,19	35,64	2,55	1	1	1						1	1	6	10,16	9,70
	20:00	38,28	34,91	3,37	1	1	1							1	6	9,77	9,76
	21:00	38,05	34,62	3,42	1	1	1							1	6	10,25	10,43
	22:00	36,72	32,98	3,74	1	1	1							1	5	10,25	10,33
	23:00	35,51	31,71	3,80	1	1	1							1	2	10,25	10,43

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 24MW μισθωμένης ισχύος. Τα ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ,, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1, ΑΙΠΟΣ και ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης