



ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 13 Αύγουστος 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	24 H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 13 Αύγουστος 2024	00:00	34,30	32,70	1,60	1	1	1					1	1		10,25	10,43
	01:00	32,56	31,49	1,06	1	1	1						1		10,25	10,43
	02:00	30,79	29,30	1,49	1	1	1						1		10,25	10,43
	03:00	29,46	27,51	1,95	1	1	1						1		10,25	10,27
	04:00	28,37	27,39	0,98	1	1	1						1		10,24	9,75
	05:00	27,52	27,20	0,32	1	1	1						1		9,53	8,87
	06:00	26,93	26,58	0,35	1	1	1						1		8,84	8,19
	07:00	25,31	24,64	0,66	1	1	1						1	2	8,88	7,22
	08:00	30,08	29,81	0,27	1	1				1			1	7	9,19	8,68
	09:00	32,34	32,27	0,06	1	1				1			1	7	10,16	9,69
	10:00	33,52	33,08	0,44	1	1							1	11	8,84	7,43
	11:00	33,95	33,21	0,74	1	1		1					1	12	6,68	6,01
	12:00	34,99	33,97	1,02	1	1		1					1	11	7,02	6,48
	13:00	36,87	35,61	1,26	1	1		1					1	11	8,33	7,75
	14:00	38,04	36,12	1,93	1	1		1					1	9	8,64	7,78
	15:00	38,71	37,08	1,63	1	1		1					1	9	8,60	7,99
	16:00	39,21	37,57	1,64	1	1		1					1	9	8,66	7,93
	17:00	39,51	38,05	1,47	1	1		1					1	9	8,47	7,85
	18:00	39,86	38,57	1,29	1	1		1					1	9	9,02	8,38
	19:00	38,61	37,69	0,92	1	1		1					1	9	8,29	7,58
	20:00	37,68	37,24	0,45	1	1		1					1	11	7,53	7,01
	21:00	37,19	36,86	0,33	1	1		1					1	11	7,72	7,01
	22:00	35,69	35,17	0,52	1	1		1					1	9	8,23	7,85
	23:00	34,81	34,38	0,42	1	1		1					1	6	9,35	9,09

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 24MW μισθωμένης ισχύος. Η G4 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία. Μερική διακοπή στις 07:30 λόγω βλάβης της G3. Τα ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ,, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1, ΨΑΡΑ , ΑΙΠΟΣ και ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

-  Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
-  Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης