

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 14 Αύγουστος 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000			
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	24 H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 14 Αύγουστος 2024	00:00	34,07	33,91	0,16	1	1		1	1			1	1		10,09	10,42	
	01:00	33,10	33,01	0,09	1	1		1	1				1		10,11	10,34	
	02:00	31,26	31,08	0,18	1	1		1	1				1		9,94	10,09	
	03:00	30,18	30,01	0,18	1	1		1	1					1	9,56	8,97	
	04:00	29,17	29,01	0,16	1	1		1					1	1	9,15	8,37	
	05:00	28,11	28,01	0,10	1	1		1					1	1	8,08	7,32	
	06:00	27,17	26,93	0,24	1	1		1					1	1	6,94	6,23	
	07:00	27,82	27,13	0,69	1	1		1					1	1	1	7,40	6,33
	08:00	31,09	30,42	0,67	1	1							1	1	7	9,41	8,82
	09:00	33,81	32,78	1,03	1	1							1	1	8	9,04	7,51
	10:00	35,22	34,34	0,88	1	1		1							8	9,47	9,86
	11:00	36,03	35,13	0,91	1	1		1							8	9,87	9,92
	12:00	37,02	36,05	0,97	1	1		1							8	10,16	10,01
	13:00	38,88	37,88	1,00	1	1		1							8	10,25	10,35
	14:00	40,28	39,37	0,91	1	1		1							8	10,25	10,43
	15:00	40,72	39,78	0,94	1	1	1	1							8	10,25	10,43
	16:00	41,31	39,89	1,43	1	1	1	1							8	10,25	10,43
	17:00	40,87	39,17	1,70	1	1	1	1							8	10,25	10,19
	18:00	40,39	39,04	1,34	1	1	1	1							8	9,51	8,83
	19:00	39,26	37,96	1,30	1	1	1	1							8	8,36	7,59
	20:00	39,12	38,12	1,00	1	1	1	1							8	8,42	7,72
	21:00	39,34	38,69	0,65	1	1	1	1							8	8,22	7,42
	22:00	38,07	37,52	0,54	1	1	1	1							5	9,76	9,32
	23:00	37,05	36,72	0,33	1	1	1	1							3	10,22	10,19

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 24MW μισθωμένης ισχύος. Η G4 λειτουργεί σε ισχύ έως 10WM. Η G3 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία. Τα ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ,, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1, ΨΑΡΑ , ΑΙΠΟΣ και ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης