

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 15 Αύγουστος 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000			
α ρ ε π ι	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	24 H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 15 Αύγουστος 2024	00:00	36,22	35,08	1,14	1	1	1	1					1		10,24	10,11	
	01:00	34,69	33,34	1,35	1	1	1	1					1		9,56	8,80	
	02:00	32,70	31,54	1,16	1	1	1	1							9,69	9,09	
	03:00	31,08	29,63	1,45	1	1	1	1							8,12	7,34	
	04:00	29,03	27,57	1,45		1	1	1						1	8,62	7,85	
	05:00	28,06	26,41	1,65		1	1	1						1	7,78	6,81	
	06:00	27,61	26,05	1,56		1	1	1						1	7,44	6,45	
	07:00	28,51	27,05	1,45		1	1	1						1	8,43	7,50	
	08:00	30,07	27,98	2,09		1	1	1						1	9,38	8,45	
	09:00	29,23	26,97	2,26		1	1	1						1	8,39	7,41	
	10:00	29,43	26,96	2,46		1	1	1						1	8,70	7,77	
	11:00	31,33	28,13	3,20		1	1	1						1	9,85	8,96	
	12:00	33,53	29,40	4,13		1	1	1						1	10,23	10,16	
	13:00	34,78	31,22	3,56		1	1	1						1	2	10,08	9,65
	14:00	34,46	29,79	4,67		1	1	1						1	1	10,07	9,94
	15:00	35,27	30,89	4,38		1	1	1						1	1	10,25	10,40
	16:00	37,88	34,40	3,48		1	1	1						1	3	10,25	10,43
	17:00	39,83	36,26	3,57	1	1	1	1						1	3	9,49	8,87
	18:00	40,41	36,66	3,75	1	1	1	1						1	1	10,25	10,43
	19:00	39,37	34,50	4,87	1	1	1	1						1	1	10,23	10,13
	20:00	39,03	33,45	5,58	1	1	1	1						1		10,16	9,94
	21:00	39,48	33,43	6,05	1	1	1	1						1		10,25	10,36
	22:00	38,99	31,59	7,40	1	1	1	1						1		10,01	9,51
	23:00	33,92	28,06	5,86	1	1	1	1								9,38	8,10

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 24MW μισθωμένης ισχύος. Η G4 λειτουργεί σε ισχύ έως 10WM και η G3 έως 9MW. Τα ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ,, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1, ΨΑΡΑ , ΑΙΠΟΣ και ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΥΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από 04:15 έως και 14:00. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 04:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης