

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 16 Αύγουστος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
16/8/24 0:00	171,30	142,68	28,61	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
16/8/24 1:00	161,74	134,75	26,98	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
16/8/24 2:00	156,32	129,59	26,73	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1			1		48,55	48,55
16/8/24 3:00	152,19	127,04	25,15	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1		1		1	48,55	48,55
16/8/24 4:00	149,67	127,36	22,31	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1		1		1	48,55	48,55
16/8/24 5:00	150,45	131,45	19,00	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1		1		1	48,55	48,55
16/8/24 6:00	153,77	133,07	20,59	0,11	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1			1		48,55	48,55
16/8/24 7:00	168,23	144,46	20,55	3,22	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
16/8/24 8:00	187,76	159,22	20,71	7,82	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
16/8/24 9:00	203,99	171,59	20,94	11,46	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/8/24 10:00	212,74	181,39	17,06	14,28	1	1		1	1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/8/24 11:00	214,37	183,99	13,62	16,76	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/8/24 12:00	219,29	187,79	13,16	18,33	1	1		1	1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/8/24 13:00	226,93	188,22	20,11	18,60	1	1		1	1	1	1					18	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/8/24 14:00	228,98	188,49	22,30	18,19	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/8/24 15:00	227,62	188,14	22,42	17,06	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/8/24 16:00	227,46	188,69	23,49	15,29	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/8/24 17:00	230,05	194,09	23,70	12,25	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/8/24 18:00	231,24	200,40	23,31	7,53	1	1		1	1	1	1		1			19	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/8/24 19:00	225,02	196,40	26,78	1,84	1	1		1	1	1	1		1		1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
16/8/24 20:00	221,93	192,89	29,05	0,00	1	1		1	1	1	1		1		1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
16/8/24 21:00	213,33	183,97	29,36	0,00	1	1		1	1	1	1		1			12	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/8/24 22:00	202,53	177,63	24,89	0,00	1	1		1	1	1	1		1			2	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/8/24 23:00	192,87	168,62	24,25	0,00	1	1		1	1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης