

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 18 Αύγουστος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
18/8/24 0:00	172,65	151,24	21,41	0,00	1	1		1	1		1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
18/8/24 1:00	161,69	141,32	20,37	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		46,51	46,30
18/8/24 2:00	153,87	131,02	22,85	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		46,60	46,43
18/8/24 3:00	148,55	127,24	21,31	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			48,54	48,52
18/8/24 4:00	145,09	123,26	21,83	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			46,72	46,49
18/8/24 5:00	144,89	127,12	17,77	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			46,26	46,34
18/8/24 6:00	146,30	134,47	11,74	0,09	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1			43,62	43,52
18/8/24 7:00	156,94	147,51	6,64	2,78	1	1		1	1	1						0	1	1	1	1	1	1	1		45,08	45,01
18/8/24 8:00	174,07	158,68	6,12	9,26	1	1		1	1	1						2	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
18/8/24 9:00	185,44	167,72	6,37	11,34	1	1		1	1	1						8	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
18/8/24 10:00	193,03	174,34	4,33	14,37	1	1		1	1	1						12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
18/8/24 11:00	194,94	175,49	2,74	16,71	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
18/8/24 12:00	199,05	174,73	5,63	18,69	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
18/8/24 13:00	205,16	179,53	6,83	18,81	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
18/8/24 14:00	206,97	180,75	7,98	18,23	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
18/8/24 15:00	205,96	178,72	10,26	16,98	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
18/8/24 16:00	206,40	179,86	11,60	14,94	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
18/8/24 17:00	208,96	182,85	14,15	11,96	1	1		1	1	1	1					14	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
18/8/24 18:00	212,90	189,78	15,41	7,71	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55
18/8/24 19:00	208,74	189,65	16,69	2,39	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55
18/8/24 20:00	204,32	187,05	16,91	0,36	1	1		1	1	1	1		1		1	19	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
18/8/24 21:00	195,90	180,00	15,90	0,00	1	1		1	1	1	1		1		1	12	1	1	1		1	1			48,55	48,55
18/8/24 22:00	183,99	170,74	13,24	0,00	1	1		1	1	1	1		1		1	4	1	1	1		1	1			48,55	48,55
18/8/24 23:00	172,79	161,63	11,16	0,00	1	1		1	1	1	1		1		1	0	1	1	1		1	1			48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης