

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο 17/8/2024						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00			
Περίοδος	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο	00:00	5,70	4,79	0,89	0,02	1		1			1		1		0,99	0,99	
	01:00	5,34	4,36	0,95	0,02	1		1					1		0,99	0,99	
	02:00	5,05	4,21	0,82	0,02	1		1					1		0,99	0,99	
	03:00	4,74	3,85	0,88	0,01	1		1					1		0,99	0,99	
	04:00	4,51	3,63	0,88	0,00	1						1		1	0,98	0,98	
	05:00	4,31	3,49	0,80	0,01	1						1		1	0,99	0,99	
	06:00	4,23	3,36	0,86	0,00	1								1	0,99	0,99	
	07:00	4,37	3,40	0,95	0,02	1									2	0,99	0,99
	08:00	4,60	3,64	0,94	0,02	1									2	0,99	0,99
	09:00	4,97	3,98	0,97	0,02	1				1					2	0,99	0,99
	10:00	5,32	4,40	0,90	0,02	1						1			2	0,99	0,99
	11:00	5,66	4,80	0,84	0,01	1			1			1			2	0,99	0,99
	12:00	5,91	4,60	0,93	0,38	1			1						2	0,99	0,99
	13:00	6,04	4,83	0,79	0,42	1			1					1	2	0,99	0,99
	14:00	6,00	4,71	0,87	0,42	1			1					1		0,99	0,99
	15:00	5,90	4,55	0,92	0,42	1			1					1		0,99	0,99
	16:00	5,86	4,51	0,91	0,43	1			1					1		0,99	0,99
	17:00	5,78	4,41	0,95	0,43	1			1						2	0,99	0,99
	18:00	4,91	3,67	0,82	0,42	1			1						2	0,98	0,97
	19:00	3,58	2,11	0,93	0,54	1			1							0,96	0,96
	20:00	5,22	3,74	0,91	0,57	1			1					1		0,94	0,93
	21:00	6,54	4,83	0,91	0,80	1			1		1	1		1		0,99	0,99
	22:00	5,96	3,88	0,92	1,16	1			1					1		0,99	0,99
	23:00	5,54	4,13	0,91	0,50	1			1					1		0,99	0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης