

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή 18/8/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	5,17	4,25	0,91	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	01:00	4,78	3,92	0,86	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	02:00	4,53	3,62	0,91	0,00	1		1					1		0,98	0,98
	03:00	4,26	3,31	0,94	0,00	1					1		1		0,99	0,99
	04:00	4,04	3,28	0,76	0,00	1							1		0,99	0,99
	05:00	3,94	3,30	0,64	0,00	1							1		0,99	0,99
	06:00	3,87	3,24	0,63	0,00	1							1		0,99	0,99
	07:00	4,05	3,35	0,69	0,00	1							1		0,99	0,99
	08:00	4,41	3,57	0,84	0,00	1							1		0,99	0,99
	09:00	4,71	3,81	0,90	0,00	1					1		1		0,99	0,99
	10:00	5,05	4,23	0,82	0,00	1						1		1	0,99	0,99
	11:00	5,36	4,57	0,79	0,00	1			1					1	0,99	0,99
	12:00	5,56	4,78	0,77	0,00	1			1					1	0,99	0,99
	13:00	5,64	4,90	0,74	0,00	1			1					1	0,99	0,99
	14:00	5,57	4,86	0,70	0,00	1			1					1	0,99	0,99
	15:00	5,41	4,66	0,75	0,01	1			1					1	0,99	0,99
	16:00	5,29	4,57	0,72	0,00	1			1					1	0,99	0,99
	17:00	5,31	4,59	0,72	0,00	1			1					1	0,99	0,99
	18:00	5,45	4,26	0,58	0,61	1			1					1	0,99	0,99
	19:00	5,50	3,89	0,61	1,00	1			1					1	0,99	0,99
20:00	5,93	4,34	0,52	1,07	1			1					1	0,99	0,99	
21:00	6,11	4,31	0,59	1,20	1			1					1	0,99	0,99	
22:00	5,68	4,17	0,50	1,01	1			1					1	0,99	0,99	
23:00	5,28	3,98	0,30	1,00	1			1					1	0,98	0,98	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης