

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2024							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.
Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2024	00:00	38,80	38,24	0,56			1	1	1	1	1				
	01:00	36,34	35,84	0,50			1	1	1	1	1				
	02:00	34,16	33,99	0,17			1	1	1	1	1				
	03:00	32,37	32,25	0,13				1	1	1	1				
	04:00	31,22	30,72	0,49				1	1	1	1				
	05:00	30,74	30,25	0,50				1	1	1	1				
	06:00	31,19	31,19	0,00				1	1	1	1				
	07:00	34,11	34,11	0,00			1	1	1	1	1				
	08:00	37,84	37,84	0,00			1	1	1	1	1				
	09:00	41,45	41,45	0,00		1	1	1	1	1	1				2
	10:00	44,33	44,32	0,01		1	1	1	1	1	1				5
	11:00	46,43	46,32	0,10		1	1	1	1	1	1				8
	12:00	47,17	46,85	0,32		1	1	1	1	1	1				8
	13:00	47,64	47,23	0,41		1	1	1	1	1	1				9
	14:00	47,34	46,68	0,66		1	1	1	1	1	1				8
	15:00	45,98	44,82	1,16		1	1	1	1	1	1				8
	16:00	45,57	44,74	0,84		1	1	1	1	1	1				6
	17:00	46,36	45,62	0,74		1	1	1	1	1	1				7
	18:00	48,05	47,43	0,62		1	1	1	1	1	1				9
	19:00	47,30	46,24	1,06		1	1	1	1	1	1				8
	20:00	46,77	45,20	1,57		1	1	1	1	1	1				7
	21:00	46,39	42,23	4,16		1	1	1	1	1	1				3
	22:00	43,75	38,24	5,51		1	1	1	1	1	1				
	23:00	40,84	37,80	3,03				1	1	1	1	1			

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης