

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 16 Αύγουστος 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000				
ΑΡΕΤΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
					Παρασκευή, 16 Αύγουστος 2024	00:00	42,67	34,64	8,03		1	1	1	1	1	1		
01:00	40,37	34,52	5,85			1	1	1	1	1	1					11,83	12,91	
02:00	37,97	30,91	7,06			1	1	1	1	1	1					10,79	11,54	
03:00	36,47	27,60	8,87			1	1	1		1	1					11,83	13,72	
04:00	34,95	29,86	5,09			1	1	1		1	1					11,83	13,29	
05:00	34,40	28,09	6,31			1	1	1		1	1					11,83	12,69	
06:00	33,94	28,19	5,75			1	1	1		1	1					11,82	12,30	
07:00	35,65	29,98	5,68			1	1	1	1	1					1	11,60	12,90	
08:00	38,98	33,36	5,62			1	1	1	1	1					2	13,69	13,55	
09:00	41,27	36,38	4,89			1	1	1	1	1	1						13,60	13,52
10:00	42,86	37,63	5,22			1	1	1	1	1	1				1	13,73	13,72	
11:00	44,10	37,77	6,32			1	1	1	1	1	1						13,73	13,73
12:00	46,03	39,82	6,21			1	1	1	1	1	1				2	13,73	13,73	
13:00	49,10	42,92	6,18			1	1	1	1	1	1				6	13,73	13,73	
14:00	50,14	41,84	8,30			1	1	1	1	1	1				5	13,73	13,73	
15:00	50,27	40,43	9,84			1	1	1	1	1	1				3	13,73	13,73	
16:00	50,44	40,42	10,03			1	1	1	1	1	1				2	13,73	13,73	
17:00	51,28	40,40	10,88			1	1	1	1	1	1				2	13,73	13,73	
18:00	51,83	39,99	11,85			1	1	1	1	1	1				2	13,73	13,73	
19:00	50,61	38,85	11,77			1	1	1	1	1	1				2	13,73	13,73	
20:00	50,12	39,14	10,98			1	1	1	1	1	1						13,73	13,73
21:00	48,51	37,35	11,16				1	1	1	1	1						13,73	13,73
22:00	45,25	35,38	9,86				1	1	1	1	1						13,73	13,73
23:00	42,36	32,65	9,71				1	1	1	1	1						11,03	13,73

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος. Το ΑΠ Καστρί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 09:00. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν ολιγόλεπτες επαναλαμβανόμενες απώλειες επικοινωνίας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης