

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 18 Αύγουστος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000				
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/ΣG12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 18 Αύγουστος 2024	00:00	37,07	30,82	6,25			1	1	1		1					11,84	11,78
	01:00	34,72	27,27	7,45			1	1	1		1					11,99	12,20
	02:00	32,98	24,62	8,35			1	1	1		1					11,67	11,64
	03:00	31,53	22,94	8,59				1	1		1					12,27	12,35
	04:00	30,35	22,15	8,20				1	1		1					12,15	12,16
	05:00	29,72	21,46	8,26				1	1		1					11,90	11,91
	06:00	29,14	19,98	9,16				1	1		1					11,65	11,65
	07:00	30,14	20,77	9,37				1	1		1					12,01	12,02
	08:00	31,49	22,49	9,00				1	1		1					12,56	12,57
	09:00	32,57	23,01	9,56				1	1		1					12,96	12,97
	10:00	33,72	25,71	8,01				1	1	1	1					13,41	13,43
	11:00	35,07	28,68	6,39				1	1	1	1					13,72	13,72
	12:00	36,56	33,28	3,28				1	1	1	1				4	13,45	13,43
	13:00	37,94	33,80	4,14				1	1	1	1				7	13,70	13,72
	14:00	37,55	30,58	6,98				1	1	1	1				2	13,73	13,73
	15:00	37,66	31,68	5,98				1	1	1	1				2	13,73	13,73
	16:00	38,97	34,08	4,89				1	1	1	1				6	13,73	13,73
	17:00	41,14	36,69	4,45				1	1	1	1				8	13,73	13,73
	18:00	42,85	39,77	3,09				1	1	1	1				12	13,73	13,73
	19:00	43,75	39,84	3,91				1	1	1	1				12	13,73	13,73
20:00	45,10	41,28	3,82				1	1	1	1				12	13,73	13,73	
21:00	44,98	38,91	6,07				1	1	1	1				8	13,73	13,73	
22:00	42,98	37,44	5,54		1		1	1	1	1				7	13,73	13,73	
23:00	40,23	35,95	4,27		1		1	1		1				11	13,73	13,73	

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν ολιγόλεπτες επαναλαμβανόμενες απώλειες επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης