

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 16 Αύγουστος 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
α ρ χ η ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 16 Αύγουστος 2024	00:00	11,29	9,72	1,57			1	1	1						2,44	3,04
	01:00	10,56	9,97	0,59			1	1	1						2,44	2,89
	02:00	9,77	9,52	0,25				1	1						2,38	2,71
	03:00	9,19	9,02	0,17				1	1						2,44	2,67
	04:00	9,00	8,70	0,29	1	1	1	1							2,04	2,02
	05:00	8,88	8,32	0,56	1	1	1	1							2,38	2,38
	06:00	8,98	8,38	0,59	1	1	1	1							2,40	2,47
	07:00	9,36	8,75	0,62	1	1	1	1							2,43	2,84
	08:00	10,25	9,48	0,77	1		1	1	1						1,72	1,67
	09:00	10,97	10,01	0,96	1		1	1	1						2,30	2,30
	10:00	11,24	10,03	1,22	1		1	1	1						2,40	2,56
	11:00	11,44	10,53	0,91	1		1	1	1						2,44	2,77
	12:00	11,78	10,68	1,10	1		1	1	1						2,44	3,00
	13:00	6,67	6,28	0,39	1		1	1							2,04	1,29
	14:00	12,60	11,31	1,29	1	1	1	1			1		1	1	2,93	3,04
	15:00	12,01	10,86	1,15	1	1	1	1				1	1	1	3,00	3,00
	16:00	11,89	11,21	0,68	1	1	1	1				1	1	1	2,95	2,95
	17:00	12,21	11,58	0,62	1	1	1	1				1	1	1	3,03	3,03
	18:00	12,81	12,31	0,50	1	1	1	1			1	1	1	1	3,04	3,04
	19:00	12,96	11,78	1,18	1	1	1	1			1	1	1	1	3,04	3,04
20:00	13,34	12,27	1,07	1	1	1	1			1	1	1	1	3,04	3,04	
21:00	13,13	12,18	0,95	1	1	1	1			1	1	1	1	3,04	3,04	
22:00	11,91	9,74	2,17	1	1	1	1				1	1	1	3,01	3,01	
23:00	10,85	8,58	2,27	1	1	1	1				1	1		2,86	2,86	

Γενική διακοπή στο ΗΣ στις 13:15 έως 13:45 λόγω βλάβης της G5. Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 14:00.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης