

| ΗΣ ΣΑΜΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2024 | | | | | |
|----------|---|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|----------------------------|-------|--------|-------|--------|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 11,000 | 1,000 | | |
| Ρ | Θ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G4 | G11 | G12 | G13 | 11 Η/Ζ | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Δ | Ε | 00:00 | 20,12 | 18,20 | 1,92 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 4,05 |
| | | 01:00 | 18,51 | 16,46 | 2,05 | | | | 1 | 1 | 1 | | 6,09 |
| | | 02:00 | 17,44 | 15,17 | 2,27 | | | | 1 | 1 | 1 | | 5,04 |
| | | 03:00 | 16,90 | 15,27 | 1,63 | | | | 1 | 1 | 1 | | 4,45 |
| | | 04:00 | 16,52 | 15,52 | 1,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | 4,07 |
| | | 05:00 | 16,44 | 15,13 | 1,31 | | | | 1 | 1 | 1 | | 3,98 |
| | | 06:00 | 16,72 | 14,19 | 2,53 | | | | 1 | 1 | 1 | | 4,30 |
| | | 07:00 | 18,09 | 14,89 | 3,20 | | | | 1 | 1 | 1 | | 5,67 |
| | | 08:00 | 19,21 | 17,28 | 1,93 | | | | 1 | 1 | 1 | | 6,66 |
| | | 09:00 | 20,63 | 19,66 | 0,96 | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 6,65 |
| | | 10:00 | 21,46 | 20,58 | 0,88 | | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6,24 | |
| | | 11:00 | 21,87 | 20,41 | 1,47 | | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6,41 | |
| | | 12:00 | 22,68 | 20,59 | 2,09 | | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6,84 | |
| | | 13:00 | 23,67 | 21,86 | 1,80 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6,94 |
| | | 14:00 | 23,54 | 22,10 | 1,44 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 6,96 |
| | | 15:00 | 22,88 | 21,88 | 1,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 6,29 |
| | | 16:00 | 22,88 | 22,12 | 0,76 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 6,33 |
| | | 17:00 | 23,66 | 22,78 | 0,89 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 6,17 |
| | | 18:00 | 24,89 | 24,31 | 0,58 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 7,34 |
| | | 19:00 | 24,81 | 24,41 | 0,40 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 7,26 |
| | | 20:00 | 25,06 | 24,51 | 0,55 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 7,51 |
| | | 21:00 | 24,01 | 23,34 | 0,67 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 6,48 |
| | | 22:00 | 22,35 | 21,74 | 0,60 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 4,84 |
| | | 23:00 | 21,19 | 20,94 | 0,25 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 3,67 |

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 11MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης