

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 16 Αύγουστος 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000			
Α	Π	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	24 H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Π	Α	00:00	35,92	29,56	6,36	1	1	1	1							9,13	8,73
		01:00	33,17	28,07	5,10	1	1	1	1							7,24	6,58
		02:00	29,81	24,14	5,66	1	1		1						1	8,91	8,29
		03:00	27,61	23,51	4,10	1	1		1						1	7,02	6,32
		04:00	26,61	23,23	3,38	1	1		1						1	6,37	5,67
		05:00	26,68	23,36	3,32	1	1		1						1	6,77	5,97
		06:00	26,49	23,04	3,45	1	1		1						1	7,49	6,40
		07:00	28,23	23,79	4,44	1	1		1							8,83	8,51
		08:00	30,20	25,54	4,66	1	1		1							10,25	10,42
		09:00	31,73	27,15	4,58	1	1		1						2	10,25	10,35
		10:00	32,22	27,00	5,22	1	1		1						3	10,25	10,07
		11:00	32,49	28,07	4,42	1	1		1						3	10,20	10,06
		12:00	33,54	29,69	3,85	1	1		1						5	10,17	9,64
		13:00	35,10	30,71	4,39	1	1		1						5	10,25	10,35
		14:00	36,76	31,65	5,10	1	1		1						6	10,25	10,24
		15:00	37,23	31,68	5,55	1	1		1						6	10,25	10,33
		16:00	38,10	33,08	5,02	1	1		1						7	10,25	10,43
		17:00	38,73	34,32	4,41	1	1		1						7	10,25	10,36
		18:00	39,27	34,56	4,71	1	1		1						8	9,54	8,87
		19:00	38,35	34,39	3,96	1	1	1	1						4	9,35	8,03
20:00	38,20	33,48	4,72	1	1	1	1						4	9,10	7,80		
21:00	37,30	30,53	6,77	1	1	1	1							10,24	10,01		
22:00	35,65	29,33	6,32	1	1	1	1							9,63	8,67		
23:00	34,58	28,98	5,59	1	1	1	1							9,18	7,80		

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 24MW μισθωμένης ισχύος. Η G4 λειτουργεί σε ισχύ έως 10MW και η G3 έως 9MW. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΨΑΡΑ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσιάζουν πρόβλημα επικοινωνίας. Τα ΡΟΔΟΚΛΙΚΑ 1 και ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας από τις 09:00.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης