



ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 17 Αύγουστος 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	24 H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 17 Αύγουστος 2024	00:00	32,91	27,24	5,67	1	1		1							7,91	5,99
	01:00	30,96	24,77	6,19	1	1		1							9,90	9,87
	02:00	29,09	23,32	5,78	1	1		1							10,03	9,39
	03:00	27,62	22,64	4,98	1	1		1							9,39	8,14
	04:00	26,89	21,17	5,72	1	1		1							8,91	7,38
	05:00	26,18	21,02	5,17	1	1		1							8,52	6,69
	06:00	25,23	20,48	4,75	1	1		1							7,95	5,82
	07:00	25,89	20,60	5,30	1	1		1							8,32	6,34
	08:00	26,74	20,68	6,06	1	1		1							8,68	6,99
	09:00	27,54	20,71	6,83	1	1		1							9,09	7,66
	10:00	28,26	21,67	6,59	1	1		1							9,75	8,69
	11:00	28,31	22,51	5,81	1	1		1							10,25	10,12
	12:00	29,01	23,14	5,88	1	1		1							10,25	10,35
	13:00	30,53	25,25	5,28	1	1		1							10,25	10,43
	14:00	31,54	27,15	4,39	1	1		1						1	10,25	10,38
	15:00	32,19	26,54	5,64	1	1		1						3	10,25	10,15
	16:00	32,94	27,12	5,83	1	1		1						3	10,25	10,39
	17:00	33,44	28,54	4,90	1	1		1						3	10,25	10,43
	18:00	34,06	29,25	4,81	1	1		1						5	10,25	10,42
	19:00	33,32	28,66	4,66	1	1		1						5	10,24	10,19
	20:00	33,57	29,32	4,25	1	1		1						5	10,25	10,34
	21:00	33,24	29,26	3,99	1	1		1						5	10,25	10,34
	22:00	31,89	27,77	4,12	1	1		1						5	9,73	9,02
	23:00	30,45	26,48	3,97	1	1		1						3	9,72	9,06

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 24MW μισθωμένης ισχύος. Η G4 λειτουργεί σε ισχύ έως 10WM και η G3 έως 9MW. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΨΑΡΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1, ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσιάζουν πρόβλημα επικοινωνίας.

-  Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
-  Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης