

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 18 Αύγουστος 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000			
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	24 H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 18 Αύγουστος 2024	00:00	29,12	24,23	4,89	1	1		1							9,84	9,60	
	01:00	27,38	22,93	4,45	1	1		1							9,97	9,24	
	02:00	25,97	21,21	4,76	1	1		1							8,48	7,55	
	03:00	24,88	19,12	5,76		1		1						1	9,08	8,38	
	04:00	24,05	18,12	5,93		1		1						1	8,89	8,01	
	05:00	23,20	17,64	5,56		1		1						1	8,27	7,32	
	06:00	22,35	17,06	5,28		1		1						1	7,30	6,28	
	07:00	23,01	18,59	4,42		1		1						1	8,62	7,73	
	08:00	23,61	18,89	4,71		1		1							2	8,26	7,31
	09:00	22,68	19,68	3,00		1		1							5	6,86	5,73
	10:00	22,76	19,47	3,29		1		1							4	7,55	6,58
	11:00	23,17	19,15	4,02		1		1							3	8,37	7,43
	12:00	24,41	20,55	3,86		1		1							3	8,69	7,80
	13:00	25,21	22,12	3,08	1	1		1							1	8,45	7,20
	14:00	25,64	22,39	3,25	1	1		1								8,72	7,83
	15:00	25,65	23,40	2,25	1	1		1							3	8,66	7,53
	16:00	26,83	25,21	1,62	1	1		1							1	9,47	9,41
	17:00	28,12	26,71	1,41	1	1		1								10,25	10,43
	18:00	28,96	27,73	1,24	1	1		1							2	10,25	10,42
	19:00	29,53	28,35	1,18	1	1		1							2	8,56	8,00
	20:00	30,42	29,55	0,87	1			1	1						4	10,09	9,62
	21:00	30,54	29,78	0,76	1			1	1						4	10,24	9,83
	22:00	29,92	29,20	0,72	1			1	1						4	9,97	9,20
	23:00	29,11	28,41	0,70	1	1	1	1							1	7,89	6,76

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 24MW μισθωμένης ισχύος. Η G4 λειτουργεί σε ισχύ έως 10WM και η G3 έως 9MW. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΨΑΡΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1, ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσιάζουν πρόβλημα επικοινωνίας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης