

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 19 Αύγουστος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
19/8/24 0:00	160,63	147,16	13,47	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1		1	1			48,34	48,36
19/8/24 1:00	151,18	135,62	15,56	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1		1	1			45,31	45,23
19/8/24 2:00	142,86	131,14	11,72	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1		1	1			39,17	38,96
19/8/24 3:00	137,71	127,32	10,39	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1		1	1			35,70	35,77
19/8/24 4:00	135,20	127,38	7,81	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1		1				39,14	39,06
19/8/24 5:00	137,23	131,83	5,39	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1		1				40,73	40,87
19/8/24 6:00	142,06	137,67	4,32	0,07	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1		1	1			40,08	39,79
19/8/24 7:00	156,50	147,94	5,80	2,76	1	1		1	1	1	1					6	1	1	1		1	1			47,40	47,49
19/8/24 8:00	176,53	164,07	4,84	7,61	1	1		1	1	1	1					16	1	1	1		1	1			48,55	48,55
19/8/24 9:00	192,45	176,50	4,01	11,95	1	1		1	1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
19/8/24 10:00	200,41	181,19	4,46	14,76	1	1		1	1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
19/8/24 11:00	202,67	179,53	6,24	16,90	1	1		1	1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
19/8/24 12:00	206,47	182,13	6,53	17,82	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
19/8/24 13:00	214,26	190,64	5,78	17,85	1	1		1	1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
19/8/24 14:00	215,94	192,64	6,01	17,29	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
19/8/24 15:00	213,40	189,61	7,78	16,01	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
19/8/24 16:00	213,04	188,02	11,14	13,88	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
19/8/24 17:00	214,45	196,22	7,40	10,83	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
19/8/24 18:00	214,44	201,73	7,77	4,93	1	1		1	1	1	1			1		20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
19/8/24 19:00	210,35	204,23	5,55	0,58	1	1		1	1	1	1			1		20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
19/8/24 20:00	208,64	202,82	5,82	0,00	1	1		1	1	1	1			1		20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
19/8/24 21:00	197,81	190,63	7,18	0,00	1	1		1	1	1	1			1		11	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
19/8/24 22:00	184,80	175,19	9,61	0,00	1	1		1	1	1	1			1		1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
19/8/24 23:00	173,34	163,19	10,15	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης