

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 19/8/2024						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα	00:00	4,91	4,49	0,36	0,07	1		1					1		0,98	0,99	
	01:00	4,59	4,32	0,27	0,00	1		1					1		0,99	0,99	
	02:00	4,30	3,88	0,42	0,00	1		1					1		0,99	0,99	
	03:00	4,10	3,49	0,61	0,00	1		1					1		0,99	0,99	
	04:00	3,97	3,50	0,47	0,00	1							1		0,99	0,99	
	05:00	3,87	3,54	0,33	0,00	1							1		0,99	0,99	
	06:00	3,85	3,66	0,19	0,00	1							1		0,99	0,99	
	07:00	4,08	3,84	0,23	0,01	1							1		0,99	0,99	
	08:00	4,52	4,42	0,11	0,00	1						1		1	0,99	0,99	
	09:00	4,99	4,90	0,09	0,00	1						1		1	0,99	0,99	
	10:00	5,47	5,40	0,07	0,00	1		1				1		1	0,99	0,99	
	11:00	5,76	5,69	0,07	0,00	1		1				1		1	0,99	0,99	
	12:00	5,92	5,82	0,09	0,01	1		1				1		1	0,99	0,99	
	13:00	6,09	5,55	0,18	0,36	1		1						1	2	0,99	0,99
	14:00	6,07	5,46	0,20	0,41	1		1						1	2	0,99	0,99
	15:00	5,95	5,41	0,15	0,40	1		1						1	1	0,99	0,99
	16:00	5,72	4,94	0,19	0,60	1		1						1	1	0,99	0,99
	17:00	5,60	4,67	0,33	0,60	1		1						1	1	0,99	0,99
	18:00	5,58	4,79	0,19	0,60	1		1						1	1	0,99	0,99
	19:00	5,76	4,88	0,08	0,80	1		1						1	1	0,99	0,99
	20:00	6,30	5,25	0,06	1,00	1		1						1	1	0,99	0,99
	21:00	6,35	5,25	0,09	1,00	1		1						1	1	0,99	0,99
	22:00	5,99	5,06	0,13	0,80	1		1						1	1	0,99	0,99
	23:00	5,54	4,98	0,15	0,41	1		1						1		0,99	0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης