

| ΗΣ ΘΗΡΑΣ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | | | Πέμπτη 22/8/2024 | | | | |
|----------------|----------------|---|-----|----|-----|-----|------------------|-----|------|-----|-----------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | 7,3 | 6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 5,8 | 10,5 | 8,5 | 1 |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G6 | G8 | G30 | G29 | H/Z (x50) |
| Πέμπτη | 22/08/24 0:00 | 46,60 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| | 22/08/24 1:00 | 44,67 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| | 22/08/24 2:00 | 41,73 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| | 22/08/24 3:00 | 40,12 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| | 22/08/24 4:00 | 39,62 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| | 22/08/24 5:00 | 39,53 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| | 22/08/24 6:00 | 42,17 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| | 22/08/24 7:00 | 49,22 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| | 22/08/24 8:00 | 51,99 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 |
| | 22/08/24 9:00 | 58,55 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 |
| | 22/08/24 10:00 | 60,11 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 |
| | 22/08/24 11:00 | 61,72 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 |
| | 22/08/24 12:00 | 62,73 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
| | 22/08/24 13:00 | 63,60 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
| | 22/08/24 14:00 | 63,46 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
| | 22/08/24 15:00 | 62,95 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
| | 22/08/24 16:00 | 62,09 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
| | 22/08/24 17:00 | 62,59 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
| | 22/08/24 18:00 | 61,60 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
| | 22/08/24 19:00 | 60,32 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
| 22/08/24 20:00 | 61,06 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | |
| 22/08/24 21:00 | 61,38 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | |
| 22/08/24 22:00 | 59,41 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | |
| 22/08/24 23:00 | 55,00 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |

Παρατηρήσεις:

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.