

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 19 Αύγουστος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000				
ΑΡΕΡΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 19 Αύγουστος 2024	00:00	37,68	32,91	4,77		1		1	1		1				8	13,73	13,73
	01:00	34,70	32,56	2,14		1		1	1		1				6	13,39	13,38
	02:00	32,62	28,96	3,66		1		1	1		1				3	12,88	12,85
	03:00	31,37	27,55	3,82		1		1	1		1				1	12,42	12,42
	04:00	30,28	26,23	4,06		1		1	1		1					11,93	11,92
	05:00	30,03	25,79	4,24		1		1	1		1					11,70	11,70
	06:00	30,40	26,55	3,85		1		1	1		1					11,97	11,99
	07:00	32,87	29,30	3,57		1		1	1		1				2	13,04	13,06
	08:00	36,51	33,15	3,36			1	1	1		1				3	13,11	13,07
	09:00	39,47	36,76	2,71			1	1	1		1				6	13,65	13,65
	10:00	41,04	39,07	1,98		1	1	1	1		1				7	13,69	13,70
	11:00	42,44	40,99	1,45		1	1	1	1		1				8	13,73	13,73
	12:00	44,25	43,37	0,88		1	1	1	1		1				10	13,73	13,73
	13:00	45,83	44,90	0,94		1	1	1	1		1				12	13,73	13,73
	14:00	46,23	45,23	1,00		1	1	1	1		1				12	13,73	13,73
	15:00	45,81	44,94	0,87		1	1	1	1		1				12	13,73	13,73
	16:00	45,05	44,02	1,03		1	1	1	1		1				12	13,73	13,73
	17:00	46,07	45,15	0,92		1	1	1	1		1				12	13,73	13,73
	18:00	47,18	46,38	0,80		1	1	1	1		1			1	13	13,73	13,73
	19:00	46,29	45,54	0,75		1	1	1			1	1	5		13	13,72	13,72
20:00	47,66	46,86	0,80		1	1	1			1	1	5		13	13,73	13,73	
21:00	46,56	45,67	0,90		1	1	1			1	1	5		13	13,73	13,73	
22:00	43,50	42,37	1,12		1	1	1			1	1	3		13	13,49	13,51	
23:00	40,94	40,27	0,67		1	1	1			1			2	13	13,73	13,73	

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος. Τα ΑΠ Αντίσσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν ολιγόλεπτες επαναλαμβανόμενες απώλειες επικοινωνίας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης