

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 20 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000			
Η Ρ Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 20 Αυγούστου 2024	00:00	37,99	37,56	0,43		1	1	1			1				13	13,69	13,70
	01:00	35,46	35,32	0,15		1	1	1			1				11	12,78	12,72
	02:00	33,45	33,45	0,00		1	1	1			1				8	11,69	11,65
	03:00	31,84	31,84	0,00		1	1	1			1				6	10,78	10,77
	04:00	31,02	31,02	0,00		1	1	1			1				6	10,17	10,14
	05:00	30,65	30,65	0,00		1	1	1			1				6	9,77	9,78
	06:00	30,82	30,78	0,05		1	1	1			1				6	9,93	9,97
	07:00	33,61	33,61	0,00		1	1	1			1				8	11,92	11,98
	08:00	37,86	37,81	0,06		1	1	1			1				12	13,59	13,58
	09:00	41,94	41,93	0,01		1	1	1			1			2	13	13,73	13,73
	10:00	44,10	44,10	0,00		1	1	1	1	1	1				8	13,21	13,18
	11:00	46,15	45,55	0,60		1	1	1	1	1	1				7	13,73	13,73
	12:00	47,90	47,35	0,55		1	1	1	1	1	1				9	13,73	13,73
	13:00	50,24	49,79	0,45		1	1	1	1	1	1				11	13,73	13,73
	14:00	50,36	49,89	0,47		1	1	1	1	1	1				12	13,73	13,73
	15:00	49,51	49,45	0,05		1	1	1	1	1	1			3	13	13,73	13,73
	16:00	49,27	49,09	0,18		1	1	1	1	1	1			1	13	13,73	13,73
	17:00	49,57	49,49	0,08		1	1	1	1	1	1			3	13	13,73	13,73
	18:00	50,99	50,95	0,04		1	1	1	1	1	1				13	13,73	13,73
	19:00	50,68	50,68	0,00		1	1	1	1	1	1			1	13	13,73	13,73
20:00	51,75	51,75	0,00		1	1	1	1	1	1			1	13	13,73	13,73	
21:00	50,38	50,38	0,00		1	1	1	1	1	1				13	13,73	13,73	
22:00	47,20	47,20	0,00		1	1	1	1	1	1				10	13,73	13,73	
23:00	43,99	43,99	0,00		1	1	1	1	1	1				7	13,11	13,08	

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί έως 5MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης