

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 20 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000				
Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 20 Αυγούστου 2024	00:00	4,03	4,03	0,00	1	1	1	1			1			0,70	0,70	
	01:00	3,79	3,77	0,02	1	1	1	1			1			0,95	0,99	
	02:00	3,60	3,59	0,01	1	1	1	1			1			0,80	0,80	
	03:00	3,45	3,44	0,02	1	1	1	1			1			0,66	0,66	
	04:00	3,30	3,27	0,03	1	1	1				1			0,52	0,60	
	05:00	3,16	3,16	0,00	1	1	1				1			0,90	0,93	
	06:00	3,16	3,16	0,00	1	1	1				1			0,92	0,92	
	07:00	3,26	3,26	0,00	1	1	1					1		1,01	1,01	
	08:00	3,70	3,70	0,00	1	1	1					1		1,02	1,00	
	09:00	4,11	4,11	0,00	1	1	1						1	1	0,95	0,92
	10:00	4,40	4,40	0,00	1	1	1						1	1	1,18	1,18
	11:00	4,54	4,54	0,00	1	1	1						1	1	1,20	1,20
	12:00	4,47	4,47	0,00	1	1	1						1	1	1,20	1,20
	13:00	4,51	4,50	0,00	1	1	1						1	1	1,20	1,20
	14:00	4,53	4,51	0,01	1	1	1						1	1	1,20	1,20
	15:00	4,46	4,42	0,04	1	1	1						1	1	1,20	1,20
	16:00	4,43	4,43	0,01	1	1	1						1	1	1,20	1,20
	17:00	4,45	4,44	0,01	1	1	1						1	1	1,20	1,20
	18:00	4,58	4,58	0,01	1	1	1						1	1	1,20	1,20
	19:00	4,68	4,68	0,00	1	1	1					1	1	1	1,07	1,04
20:00	5,12	5,11	0,01	1	1	1					1	1	1	1,19	1,19	
21:00	5,07	5,05	0,01	1	1	1					1	1	1	1,20	1,20	
22:00	4,78	4,74	0,04	1	1	1	1	1	1	1				1,12	1,07	
23:00	4,64	4,53	0,11	1	1	1	1	1	1	1				1,19	1,19	

Στον ΤΣΠ βρίσκεται εγκατεστημένο 1MW μισθωμένης ισχύος.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης