

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη, 20 Αυγούστου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000			
Ρ	Θ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	11 Η/Ζ	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 20 Αυγούστου 2024		00:00	19,42	18,84	0,58	1			1		1		4,16	
		01:00	17,87	17,01	0,87	1			1		1		4,48	
		02:00	16,75	15,56	1,19	1			1		1		3,36	
		03:00	16,04	15,16	0,88	1			1		1		2,64	
		04:00	15,66	15,06	0,60	1			1		1		2,25	
		05:00	15,83	15,18	0,65	1			1		1		2,39	
		06:00	15,91	15,21	0,69	1			1		1		2,49	
		07:00	17,30	16,95	0,36	1			1			1		3,91
		08:00	19,22	19,22	0,00	1			1			1	1	4,95
		09:00	20,88	20,88	0,00	1			1			1	2	5,41
		10:00	21,91	21,91	0,00	1			1			1	3	5,76
		11:00	22,61	22,61	0,00	1	1		1			1	1	4,98
		12:00	23,46	23,46	0,00	1	1		1			1		5,91
		13:00	24,45	24,45	0,00	1	1		1			1		6,91
		14:00	24,31	24,27	0,03	1	1		1			1		6,80
		15:00	23,90	23,85	0,05	1	1		1			1		6,38
		16:00	23,92	23,65	0,27	1	1		1			1		6,38
		17:00	24,95	24,88	0,07	1	1		1			1		7,35
		18:00	26,08	26,08	0,00	1	1		1			1		8,54
		19:00	25,98	25,98	0,00	1	1		1			1		8,43
		20:00	26,23	26,23	0,00	1	1		1			1	1	8,05
		21:00	24,70	24,67	0,03	1	1		1			1		6,95
		22:00	22,93	22,93	0,00	1	1		1			1		5,39
		23:00	21,56	21,56	0,00	1	1		1			1		4,06

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 11MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης