

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 19 Αύγουστος 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	24 H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 19 Αύγουστος 2024	00:00	28,09	27,81	0,29	1	1	1						1		8,16	9,11
	01:00	26,04	25,33	0,70	1	1	1						1		7,45	7,37
	02:00	24,69	23,24	1,45	1	1	1								6,09	6,31
	03:00	23,63	20,89	2,74	1	1	1								5,43	5,69
	04:00	23,05	20,10	2,95	1	1	1								4,86	5,19
	05:00	23,09	20,08	3,01	1	1	1								5,15	5,42
	06:00	23,04	20,51	2,53	1	1	1								5,95	6,04
	07:00	24,17	22,88	1,29	1	1	1								8,99	8,44
	08:00	26,47	25,71	0,76	1	1	1								10,21	10,29
	09:00	28,71	27,83	0,89	1	1	1							2	10,19	10,24
	10:00	29,98	29,15	0,83	1	1	1							4	9,97	9,55
	11:00	30,55	29,64	0,92	1	1	1							5	10,06	9,84
	12:00	31,42	30,22	1,20	1	1	1							5	10,18	10,20
	13:00	32,92	31,94	0,97	1	1	1							6	10,14	10,08
	14:00	33,22	32,35	0,86	1	1	1							6	10,20	10,24
	15:00	33,05	31,61	1,44	1	1	1							6	10,03	9,73
	16:00	33,14	31,59	1,55	1	1	1							6	9,98	9,60
	17:00	33,19	32,02	1,16	1	1	1							6	10,07	9,85
	18:00	33,05	32,27	0,78	1	1	1							6	10,13	10,04
	19:00	32,20	31,88	0,31	1	1	1							6	10,02	9,70
	20:00	32,90	32,80	0,11	1	1	1							7	10,00	9,72
	21:00	32,50	32,40	0,09	1	1	1							8	8,72	8,19
	22:00	31,00	30,94	0,07	1	1	1							5	9,05	8,44
23:00	30,50	30,43	0,07	1	1	1	1							7,74	7,48	

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 24MW μισθωμένης ισχύος. Η G4 και η G3 λειτουργούν σε ισχύ έως 10WM. Τα ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ,ΨΑΡΑ, ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ και ΑΙΠΟΣ παρουσιάζουν πρόβλημα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας..

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης