Τετάρτη, 14 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,497	2,305	2,173	2,092	1,986	1,926	1,868	1,955	2,185	2,435	2,638	2,691	2,751	2,746	2,797	2,816	2,760	2,922	3,011	3,080	3,220	3,195	3,082	2,939	62,07
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1																	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	-																									Βλάβη

Πέμπτη, 15 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,766	2,636	2,469	2,373	2,259	2,252	2,192	2,161	2,342	2,508	2,655	2,745	2,749	2,800	2,774	2,759	2,726	2,842	2,972	3,113	3,217	3,244	3,045	2,962	64,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1																		1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	-																									Βλάβη

Παρασκευή, 16 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,800	2,639	2,496	2,427	2,341	2,278	2,201	2,230	2,383	2,537	2,705	2,739	2,726	2,773	2,810	2,780	2,755	2,899	3,001	3,075	3,141	3,161	3,081	2,891	64,87
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1												1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1																								Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	-																									Βλάβη

Σάββατο, 17 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,764	2,616	2,498	2,374	2,271	2,177	2,161	2,125	2,263	2,464	2,532	2,602	2,557	2,561	2,607	2,596	2,531	2,623	2,814	2,869	3,043	2,971	2,834	2,670	61,52
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	-													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Βλάβη

Κυριακή, 18 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,510	2,397	2,305	2,168	2,075	2,029	1,988	2,031	2,198	2,359	2,478	2,513	2,546	2,533	2,592	2,574	2,592	2,634	2,724	2,773	2,932	2,984	2,845	2,669	59,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	-	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Βλάβη

Δευτέρα, 19 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,457	2,258	2,105	2,003	1,965	1,949	1,871	1,932	2,136	2,384	2,572	2,631	2,635	2,657	2,656	2,604	2,578	2,618	2,761	2,941	3,130	3,078	2,969	2,820	59,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1																								Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	-	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Βλάβη

Τρίτη, 20 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		2,623	2,392	2,238	2,097	1,990	1,961	1,887	1,947	2,151	2,352	2,586	2,630	2,582	2,634	2,686	2,699	2,734	2,833	2,902	2,962	3,128	3,126	3,016	2,899	61,06
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
Μισθωμένη ισχύς	-	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Βλάβη