

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 20 Αύγουστος 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ													
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
20/8/24 0:00	160,21	149,35	10,86	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1		1	1	1	1	1		42,14	42,01		
20/8/24 1:00	149,15	135,99	13,17	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1			37,16	37,16		
20/8/24 2:00	142,65	124,68	17,98	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1		1	1		43,92	43,86		
20/8/24 3:00	138,63	122,66	15,97	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1			1			46,87	47,00		
20/8/24 4:00	136,62	121,97	14,65	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1			1			45,26	45,24		
20/8/24 5:00	138,87	125,98	12,90	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1			1			47,01	46,79		
20/8/24 6:00	143,93	132,59	11,27	0,07	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1					44,63	44,51		
20/8/24 7:00	159,50	146,50	10,35	2,65	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1		1			48,07	48,13		
20/8/24 8:00	179,10	162,88	8,66	7,56	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1		1	1		48,55	48,55		
20/8/24 9:00	195,96	178,60	5,65	11,71	1	1		1	1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55		
20/8/24 10:00	205,82	188,27	3,03	14,52	1	1		1	1	1	1					9	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55		
20/8/24 11:00	209,98	190,82	3,06	16,10	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55		
20/8/24 12:00	215,37	192,11	6,02	17,24	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55		
20/8/24 13:00	222,65	200,17	5,06	17,42	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55		
20/8/24 14:00	224,43	203,21	4,39	16,83	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55		
20/8/24 15:00	222,17	200,91	5,74	15,51	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55		
20/8/24 16:00	223,36	204,58	5,48	13,31	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55		
20/8/24 17:00	225,47	211,72	3,56	10,18	1	1		1	1	1	1		1		1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55		
20/8/24 18:00	225,07	215,98	3,27	5,81	1	1		1	1	1	1		1		1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55		
20/8/24 19:00	218,19	214,99	2,23	0,97	1	1		1	1	1	1		1		1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55		
20/8/24 20:00	215,54	213,87	1,66	0,00	1	1		1	1	1	1		1		1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55		
20/8/24 21:00	205,09	203,92	1,17	0,00	1	1		1	1	1	1		1		1	10	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55		
20/8/24 22:00	192,73	191,75	0,97	0,00	1	1		1	1	1	1		1			6	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55		
20/8/24 23:00	181,12	179,31	1,81	0,00	1	1		1	1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις