

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2024							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.
Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2024	00:00	38,58	31,24	7,34				1	1	1	1				
	01:00	36,33	28,38	7,95				1	1	1	1				
	02:00	34,44	25,49	8,95				1	1	1	1				
	03:00	32,93	23,11	9,82				1		1	1				
	04:00	31,88	21,04	10,83				1		1	1				
	05:00	31,49	19,98	11,51				1		1	1				
	06:00	31,77	19,21	12,56				1		1	1				
	07:00	33,81	21,13	12,68				1		1	1				
	08:00	37,13	25,30	11,83				1	1	1	1				
	09:00	40,53	30,48	10,06				1	1	1	1				
	10:00	43,54	34,29	9,24			1	1	1	1	1				
	11:00	45,88	39,58	6,30		1	1	1	1	1	1				
	12:00	47,36	43,08	4,28		1	1	1	1	1	1				4
	13:00	48,30	43,41	4,89		1	1	1	1	1	1				4
	14:00	48,19	42,54	5,65		1	1	1	1	1	1				3
	15:00	47,70	38,61	9,09		1	1	1	1	1	1				
	16:00	46,96	38,19	8,77		1	1	1	1	1	1				
	17:00	46,69	41,23	5,46		1	1	1	1	1	1				1
	18:00	47,36	42,90	4,46		1	1	1	1	1	1				3
	19:00	46,45	41,04	5,41		1	1	1	1	1	1				3
	20:00	46,33	38,83	7,50		1	1	1	1	1	1				
	21:00	45,93	37,33	8,59			1	1	1	1	1				
	22:00	43,42	36,39	7,03			1	1	1	1	1				
	23:00	40,62	34,25	6,36			1	1	1	1	1				

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί έως 5MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης