

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ													Παρασκευή, 23 Αύγουστος 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
23/8/24 0:00	170,00	164,53	5,47	0,00	1	1		1	1	1	1						1	1	1	1	1	1		
23/8/24 1:00	165,00	159,37	5,63	0,00	1	1		1	1	1	1						1	1	1	1	1	1		
23/8/24 2:00	158,00	152,42	5,58	0,00	1	1		1	1	1	1						1	1	1	1	1	1		
23/8/24 3:00	152,00	146,95	5,05	0,00	1	1		1	1	1	1						1	1	1	1	1			
23/8/24 4:00	145,00	140,81	4,19	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
23/8/24 5:00	146,00	141,80	4,20	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1			
23/8/24 6:00	152,00	149,45	2,52	0,03	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
23/8/24 7:00	160,00	155,81	1,94	2,25	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
23/8/24 8:00	183,00	174,54	1,59	6,87	1	1		1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
23/8/24 9:00	198,00	185,60	1,43	10,97	1	1		1	1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
23/8/24 10:00	205,00	189,67	1,38	13,95	1	1		1	1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	
23/8/24 11:00	210,00	192,43	1,51	16,06	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1	
23/8/24 12:00	215,00	195,87	1,89	17,24	1	1		1	1	1	1		1			10	1	1	1	1	1	1	1	
23/8/24 13:00	220,00	199,86	2,51	17,63	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1	
23/8/24 14:00	222,00	201,72	2,98	17,30	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1	
23/8/24 15:00	215,00	195,79	3,12	16,09	1	1		1	1	1	1		1			15	1	1	1	1	1	1	1	
23/8/24 16:00	217,00	199,67	3,35	13,98	1	1		1	1	1	1		1			15	1	1	1	1	1	1	1	
23/8/24 17:00	218,00	204,06	3,57	10,37	1	1		1	1	1	1		1			15	1	1	1	1	1	1	1	
23/8/24 18:00	215,00	206,58	3,48	4,94	1	1		1	1	1	1		1			15	1	1	1	1	1	1	1	
23/8/24 19:00	210,00	205,89	3,29	0,82	1	1		1	1	1	1		1			10	1	1	1	1	1	1	1	
23/8/24 20:00	205,00	201,63	3,37	0,00	1	1		1	1	1	1		1			10	1	1	1	1	1	1	1	
23/8/24 21:00	200,00	196,38	3,62	0,00	1	1		1	1	1	1		1			5	1	1	1	1	1	1	1	
23/8/24 22:00	190,00	186,08	3,92	0,00	1	1		1	1	1	1		1				1	1	1	1	1	1	1	
23/8/24 23:00	182,00	177,52	4,48	0,00	1	1		1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης