

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2024												
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)																						
		9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200						
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2024	00:00	78,50	77,63	0,86	0,01	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1		1	15,20	15,20
	01:00	74,00	72,56	1,43	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1		1	15,20	15,20
	02:00	71,02	69,65	1,36	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1		1	15,20	15,20
	03:00	68,55	67,13	1,41	0,01	1	1	1	1	1	1		1						1	1		1	15,20	15,20
	04:00	67,11	64,81	2,30	0,01	1	1	1	1	1	1		1						1	1		1	15,20	15,20
	05:00	67,74	64,71	3,03	0,01	1	1	1	1	1	1		1						1	1		1	15,20	15,20
	06:00	69,29	66,98	2,31	0,01	1	1	1	1	1	1		1						1	1		1	15,20	15,20
	07:00	74,69	73,01	1,68	0,00	1	1	1	1	1	1		1						1	1		1	15,13	15,20
	08:00	83,30	83,00	0,30	0,00	1	1	1	1	1	1		1			1			1	1		1	7,60	15,20
	09:00	89,96	89,37	0,53	0,06	1	1	1	1	1	1		1			1			1	1		1	7,60	15,20
	10:00	90,72	90,29	0,21	0,23	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1	7,60	15,20
	11:00	91,08	90,57	0,22	0,29	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1	7,60	15,20
	12:00	92,67	92,05	0,26	0,36	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1	7,60	15,20
	13:00	94,71	94,05	0,39	0,26	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1	7,60	15,20
	14:00	94,35	93,28	0,67	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1	7,60	15,20
	15:00	90,56	89,02	1,14	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1	7,60	15,20
	16:00	90,83	88,85	1,58	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1	7,60	15,20
	17:00	93,84	92,10	1,34	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1	7,60	15,20
	18:00	98,41	96,70	1,31	0,40	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1	7,60	15,20
	19:00	98,37	97,06	1,10	0,21	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1	7,60	15,20
	20:00	98,33	96,46	1,66	0,21	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1	7,60	15,20
	21:00	92,24	90,47	1,56	0,21	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1	7,60	15,20
	22:00	84,97	84,13	0,62	0,21	1	1	1	1	1	1		1	1	1				1	1		1	7,60	15,20
	23:00	80,00	79,01	0,78	0,21	1	1	1	1	1	1		1	1					1	1		1	7,60	15,20

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2Μw. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη. Η γραμμή P-400 τέθηκε εκτός λόγω εργασιών στις 08:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης