

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000			
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενολκ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2024	00:00	40,22	40,06	0,15		1	1	1	1	1	1				3	11,23	11,05
	01:00	37,41	36,70	0,70			1	1	1	1	1					9,47	9,46
	02:00	34,88	34,27	0,61			1	1	1	1	1					8,73	8,80
	03:00	33,77	33,46	0,31			1	1	1	1	1					8,36	8,33
	04:00	32,46	32,19	0,27			1	1	1	1	1					7,01	7,00
	05:00	32,15	32,15	0,00			1	1	1	1	1					6,65	6,65
	06:00	32,16	32,16	0,00			1	1	1	1	1					6,65	6,67
	07:00	34,38	34,38	0,00			1	1	1	1	1				5	9,70	9,77
	08:00	39,47	39,47	0,00		1	1		1	1	1				9	12,79	12,87
	09:00	43,90	43,90	0,00		1	1		1	1	1			1	13	13,73	13,73
	10:00	45,11	45,11	0,00		1	1		1	1	1			1	12	13,48	13,46
	11:00	46,40	46,38	0,01		1	1	1	1	1	1				10	13,70	13,69
	12:00	48,44	48,32	0,12		1	1	1	1	1	1				10	13,73	13,73
	13:00	50,45	50,02	0,43		1	1	1	1	1	1				12	13,73	13,73
	14:00	49,99	49,43	0,56		1	1	1	1	1	1				13	13,73	13,73
	15:00	48,39	47,78	0,61		1	1	1	1	1	1				11	13,73	13,73
	16:00	47,73	46,79	0,93		1	1	1	1	1	1				11	13,73	13,73
	17:00	47,46	45,82	1,64		1	1	1	1	1	1				9	13,73	13,73
	18:00	47,94	45,46	2,49		1	1	1	1	1	1				11	13,73	13,73
	19:00	47,56	45,19	2,38		1	1	1	1	1	1				9	13,73	13,73
20:00	49,35	47,76	1,59		1	1	1	1	1	1				11	13,73	13,73	
21:00	48,70	46,28	2,42		1	1	1	1	1	1				11	13,73	13,73	
22:00	45,79	42,74	3,05		1	1	1	1	1	1				7	13,73	13,73	
23:00	42,91	40,32	2,59		1	1	1	1	1	1				7	12,50	12,44	

Η G10 λειτουργεί σε περιορισμένη ισχύ έως 5MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης