

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000			
Ρ	Ρ	Ρ	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2024	00:00	4,37	4,15	0,21	1	1	1	1	1	1			1,02	1,01	
	01:00	4,05	3,83	0,22	1	1	1	1	1				0,95	1,03	
	02:00	3,84	3,74	0,10	1	1	1	1	1				1,05	1,05	
	03:00	3,68	3,63	0,05	1	1	1	1	1				0,88	0,88	
	04:00	3,54	3,36	0,17	1	1	1	1	1				0,74	0,74	
	05:00	3,43	3,30	0,13	1	1	1	1					0,97	1,09	
	06:00	3,38	3,33	0,05	1	1	1	1					1,14	1,12	
	07:00	3,49	3,45	0,04	1	1	1	1					1,19	1,18	
	08:00	3,82	3,81	0,01	1	1	1					1	1	0,93	0,79
	09:00	4,15	4,15	0,00	1	1	1					1	1	0,95	0,96
	10:00	4,52	4,52	0,00	1	1	1					1	1	1,19	1,19
	11:00	4,58	4,58	0,00	1	1	1					1	1	1,20	1,20
	12:00	4,53	4,48	0,05	1	1	1					1	1	1,20	1,20
	13:00	4,54	4,53	0,01	1	1	1					1	1	1,20	1,20
	14:00	4,59	4,59	0,00	1	1	1					1	1	1,20	1,20
	15:00	4,44	4,42	0,01	1	1	1					1	1	1,20	1,20
	16:00	4,34	4,27	0,07	1	1	1					1	1	1,16	1,15
	17:00	4,33	4,28	0,05	1	1	1					1	1	1,17	1,16
	18:00	4,49	4,47	0,02	1	1	1					1	1	1,20	1,20
	19:00	4,65	4,64	0,01	1	1	1	1				1	1	1,08	1,06
20:00	5,04	5,04	0,00	1	1	1	1				1	1	1,20	1,20	
21:00	4,98	4,98	0,01	1	1	1	1				1	1	1,18	1,18	
22:00	4,64	4,63	0,00	1	1	1	1			1	1		1,05	1,03	
23:00	4,41	4,39	0,02	1	1	1	1	1	1	1			1,06	1,05	

Στον ΤΣΠ βρίσκεται εγκατεστημένο 1MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης