

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000		
Ρ	Θ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	11 Η/Ζ	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
		00:00	20,07	20,07	0,00	1	1		1		1		3,48
		01:00	18,53	18,53	0,00	1			1		1		4,71
		02:00	17,22	17,22	0,00	1			1		1		3,80
		03:00	16,47	16,46	0,01	1			1		1		3,06
		04:00	16,11	16,11	0,00	1			1		1		2,68
		05:00	16,02	16,02	0,00	1			1		1		2,57
		06:00	16,42	16,34	0,08	1			1		1		3,00
		07:00	18,03	17,87	0,16	1			1		1		4,07
		08:00	19,67	19,35	0,31	1	1				1		5,27
		09:00	21,22	20,69	0,52	1	1				1		6,83
		10:00	22,22	21,45	0,77	1	1				1		6,91
		11:00	22,97	22,43	0,54	1	1		1		1		5,38
		12:00	23,43	22,90	0,53	1	1		1		1		5,90
		13:00	24,01	23,34	0,67	1	1		1		1		6,47
		14:00	23,39	23,09	0,29	1	1		1		1		5,85
		15:00	23,34	23,28	0,05	1	1		1		1		5,80
		16:00	23,12	23,10	0,03	1	1		1		1		5,59
		17:00	23,66	23,66	0,00	1	1		1		1		6,11
		18:00	24,65	24,65	0,00	1	1		1		1		7,06
		19:00	24,43	24,25	0,18	1	1		1		1		6,89
		20:00	24,99	24,31	0,67	1	1		1		1		7,44
		21:00	23,80	23,04	0,76	1	1		1		1		6,31
		22:00	22,32	21,90	0,43	1	1		1		1		4,81
		23:00	21,11	20,13	0,98	1	1		1		1		3,92

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2024

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 11MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης