

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 20 Αύγουστος 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	24 H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 20 Αύγουστος 2024	00:00	28,86	28,86	0,00	1		1	1							8,39	8,88
	01:00	26,87	26,87	0,00	1		1	1							9,97	9,63
	02:00	25,23	25,23	0,00	1		1	1							8,93	8,39
	03:00	24,23	24,23	0,00	1		1	1							7,63	7,42
	04:00	23,53	23,48	0,04	1		1	1							6,65	6,70
	05:00	22,92	22,85	0,07	1		1	1							5,80	6,08
	06:00	22,86	22,86	0,00	1		1	1							5,70	6,01
	07:00	24,50	24,50	0,00	1		1	1							7,82	7,63
	08:00	26,74	26,74	0,00	1		1	1						1	9,30	8,79
	09:00	29,27	29,27	0,00	1		1	1						3	9,79	9,36
	10:00	30,89	30,89	0,05	1		1	1						4	10,16	10,14
	11:00	31,60	31,54	0,23	1		1	1						6	9,80	9,23
	12:00	32,36	32,15	0,43	1		1	1						6	10,08	9,91
	13:00	34,30	34,01	0,43	1		1	1						7	10,18	10,20
	14:00	36,17	36,01	0,17	1		1	1						8	9,78	9,75
	15:00	36,15	35,89	0,37	1	1	1	1						5	9,34	8,73
	16:00	35,17	34,82	0,59	1	1	1	1						4	8,17	7,88
	17:00	34,95	34,70	0,56	1	1	1	1						3	9,90	9,44
	18:00	34,76	34,50	0,47	1	1	1	1						3	9,86	9,30
	19:00	34,26	33,90	0,48	1	1	1	1						3	9,41	8,78
	20:00	34,89	34,55	0,46	1	1	1	1						3	9,77	9,37
	21:00	33,75	33,41	0,49	1	1	1	1						2	9,09	8,53
	22:00	32,22	31,67	0,71	1	1	1	1							9,67	9,17
	23:00	31,10	30,49	0,92	1	1	1	1							8,52	8,08

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 24MW μισθωμένης ισχύος. Η G4 και η G3 λειτουργούν σε ισχύ έως 10WM. Τα ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ, ΨΑΡΑ, ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ και ΑΙΠΟΣ παρουσιάζουν πρόβλημα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας..

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης