

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Τετάρτη, 21 Αύγουστος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
21/8/24 0:00	168,62	166,75	1,87	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		47,81	47,74
21/8/24 1:00	158,29	150,59	7,70	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1	1	1	1	1		47,25	47,19
21/8/24 2:00	151,76	134,58	17,18	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		45,40	44,97
21/8/24 3:00	147,20	125,96	21,25	0,00	1	1			1	1	1					0	1		1	1	1	1			47,23	47,10
21/8/24 4:00	145,51	116,96	28,55	0,00	1	1			1	1	1					0	1		1	1		1			48,39	48,05
21/8/24 5:00	146,80	121,29	25,51	0,00	1	1			1	1	1					0	1		1	1		1			48,55	48,55
21/8/24 6:00	151,61	123,83	27,74	0,05	1	1			1	1	1					0	1		1	1	1	1			48,55	48,55
21/8/24 7:00	166,10	140,38	23,65	2,07	1	1			1	1	1					6	1		1	1	1	1			48,55	48,55
21/8/24 8:00	182,93	158,15	18,76	6,02	1	1			1	1	1					18	1		1	1	1	1			48,55	48,55
21/8/24 9:00	197,90	167,40	20,67	9,82	1	1			1	1	1					18	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
21/8/24 10:00	206,10	179,10	14,50	12,49	1	1			1	1	1					18	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
21/8/24 11:00	208,31	176,31	17,42	14,58	1	1			1	1	1					18	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
21/8/24 12:00	212,40	175,09	20,38	16,92	1	1			1	1	1					18	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
21/8/24 13:00	217,57	184,30	16,83	16,44	1	1			1	1	1					18	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
21/8/24 14:00	218,78	182,34	19,66	16,78	1	1			1	1	1					18	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
21/8/24 15:00	215,88	179,68	20,76	15,44	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
21/8/24 16:00	214,79	180,63	20,46	13,70	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
21/8/24 17:00	215,13	188,63	16,09	10,41	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
21/8/24 18:00	214,71	198,91	10,01	5,79	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
21/8/24 19:00	210,08	198,97	8,92	2,18	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
21/8/24 20:00	208,43	195,11	11,63	1,69	1	1		1	1	1	1			1		20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
21/8/24 21:00	195,58	181,74	13,84	0,00	1	1		1	1	1	1					13	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
21/8/24 22:00	183,14	164,44	18,70	0,00	1	1		1	1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
21/8/24 23:00	171,87	148,24	23,63	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,54

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις