

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη 21/8/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)									3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8			
Τετάρτη	00:00	5,35	5,33	0,00	0,02	1		1			1		1		0,99	0,99
	01:00	4,92	4,92	0,00	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	02:00	4,62	4,62	0,01	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	03:00	4,39	4,39	0,00	0,00	1		1					1		0,95	0,94
	04:00	4,20	4,20	0,00	0,00			1			1	1	1		0,98	0,98
	05:00	4,11	4,11	0,00	0,00			1			1	1	1		0,94	0,93
	06:00	4,02	3,98	0,04	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	07:00	4,20	4,18	0,02	0,00			1			1		1	1	0,99	0,99
	08:00	4,67	4,67	0,00	0,00			1					1	2	0,99	0,99
	09:00	5,14	5,14	0,00	0,00			1					1	2	0,99	0,99
	10:00	5,49	5,49	0,00	0,00			1			1		1	2	0,99	0,99
	11:00	5,87	5,79	0,07	0,00			1			1		1	2	0,99	0,99
	12:00	6,15	6,01	0,14	0,00			1			1		1	2	0,99	0,99
	13:00	6,22	5,60	0,62	0,00			1			1		1	2	0,99	0,99
	14:00	6,10	5,28	0,82	0,01	1		1					1	2	0,99	0,99
	15:00	5,83	4,92	0,90	0,01	1		1					1	1	0,99	0,99
	16:00	5,59	4,63	0,96	0,00	1		1					1	1	0,99	0,99
	17:00	5,55	4,58	0,97	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	18:00	5,43	4,48	0,95	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	19:00	5,66	4,74	0,92	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	20:00	6,18	5,34	0,84	0,01	1		1					1	1	0,99	0,99
	21:00	6,21	5,34	0,87	0,01	1		1					1	1	0,99	0,99
	22:00	5,74	4,84	0,90	0,01	1		1					1	1	0,97	0,99
	23:00	5,32	4,53	0,78	0,01	1		1			1		1		0,79	0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης