

Κυριακή, 18 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,216	0,213	0,208	0,207	0,192	0,176	0,169	0,155	0,173	0,195	0,202	0,226	0,232	0,259	0,248	0,222	0,223	0,207	0,215	0,227	0,247	0,255	0,232	0,204	5,10	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,07																										Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,07																										Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,07																										Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
MTU 330D	0,19													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη	

Τρίτη, 20 Αύγουστος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,139	0,116	0,109	0,118	0,039	0,089	0,080	0,079	0,094	0,107	0,103	0,120	0,123	0,140	0,167	0,126	0,130	0,109	0,113	0,112	0,143	0,152	0,139	0,122	2,77
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,07					1	1										1									Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	0,07					1	1										1									Διαθέσιμη
G3 (MAN 2566ME)	0,07																1									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,15	1					1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MTU 330D	0,19																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Μερική διακοπή στο διάστημα 04:00-05:00.

