

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο 24/8/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Σάββατο	24/08/24 0:00	48,34	1	1	1	1	1	1	1	1	15
	24/08/24 1:00	44,83	1	1	1	1	1	1	1	1	9
	24/08/24 2:00	42,19	1	1	1	1	1	1	1	1	9
	24/08/24 3:00	41,04	1	1	1	1	1	1	1	1	9
	24/08/24 4:00	40,09	1	1	1	1	1	1	1	1	9
	24/08/24 5:00	39,87	1	1	1	1	1	1	1	1	9
	24/08/24 6:00	44,00	1	1	1	1	1	1	1	1	15
	24/08/24 7:00	48,35	1	1	1	1	1	1	1	1	20
	24/08/24 8:00	53,57	1	1	1	1	1	1	1	1	26
	24/08/24 9:00	56,83	1	1	1	1	1	1	1	1	26
	24/08/24 10:00	60,13	1	1	1	1	1	1	1	1	26
	24/08/24 11:00	61,89	1	1	1	1	1	1	1	1	26
	24/08/24 12:00	64,09	1	1	1	1	1	1	1	1	30
	24/08/24 13:00	64,16	1	1	1	1	1	1	1	1	30
	24/08/24 14:00	63,69	1	1	1	1	1	1	1	1	30
	24/08/24 15:00	61,68	1	1	1	1	1	1	1	1	30
	24/08/24 16:00	61,57	1	1	1	1	1	1	1	1	30
	24/08/24 17:00	60,50	1	1	1	1	1	1	1	1	30
	24/08/24 18:00	58,30	1	1	1	1	1	1	1	1	30
	24/08/24 19:00	58,99	1	1	1	1	1	1	1	1	30
24/08/24 20:00	60,05	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
24/08/24 21:00	58,08	1	1	1	1	1	1	1	1	26	
24/08/24 22:00	54,35	1	1	1	1	1	1	1	1	26	
24/08/24 23:00	50,59	1	1	1	1	1	1	1	1	20	

Παρατηρήσεις:

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.