

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Δευτέρα, 26 Αύγουστος 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
26/8/24 0:00	170,00	163,05	6,95	0,00	1	1		1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	
26/8/24 1:00	165,00	157,98	7,02	0,00	1	1		1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	
26/8/24 2:00	158,00	150,84	7,16	0,00	1	1		1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	
26/8/24 3:00	152,00	144,92	7,08	0,00	1	1		1	1	1	1						1	1	1	1	1		
26/8/24 4:00	145,00	138,45	6,55	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
26/8/24 5:00	146,00	140,32	5,68	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1		
26/8/24 6:00	152,00	147,23	4,75	0,02	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
26/8/24 7:00	160,00	153,68	3,92	2,40	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
26/8/24 8:00	183,00	172,62	3,40	6,98	1	1		1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
26/8/24 9:00	198,00	183,86	3,20	10,94	1	1		1	1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
26/8/24 10:00	205,00	187,66	3,31	14,03	1	1		1	1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
26/8/24 11:00	210,00	190,38	3,68	15,94	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1
26/8/24 12:00	215,00	194,09	4,11	16,80	1	1		1	1	1	1		1			10	1	1	1	1	1	1	1
26/8/24 13:00	220,00	198,55	4,50	16,95	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1
26/8/24 14:00	222,00	200,70	4,87	16,43	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1
26/8/24 15:00	215,00	194,91	5,10	14,99	1	1		1	1	1	1		1			15	1	1	1	1	1	1	1
26/8/24 16:00	217,00	198,81	5,17	13,02	1	1		1	1	1	1		1			15	1	1	1	1	1	1	1
26/8/24 17:00	218,00	203,14	5,14	9,72	1	1		1	1	1	1		1			15	1	1	1	1	1	1	1
26/8/24 18:00	215,00	205,40	5,01	4,59	1	1		1	1	1	1		1			15	1	1	1	1	1	1	1
26/8/24 19:00	210,00	204,48	4,76	0,76	1	1		1	1	1	1		1			10	1	1	1	1	1	1	1
26/8/24 20:00	205,00	200,37	4,63	0,00	1	1		1	1	1	1		1			10	1	1	1	1	1	1	1
26/8/24 21:00	200,00	195,41	4,59	0,00	1	1		1	1	1	1		1			5	1	1	1	1	1	1	1
26/8/24 22:00	190,00	185,62	4,38	0,00	1	1		1	1	1	1		1				1	1	1	1	1	1	1
26/8/24 23:00	182,00	177,81	4,19	0,00	1	1		1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης