

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2024						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000			
Η Ε. Ε. Ρ.	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2024	00:00	40,11	37,73	2,38		1	1		1	1	1				9	13,26	13,31	
	01:00	37,39	35,99	1,39		1	1		1	1	1				7	12,18	12,15	
	02:00	35,11	32,71	2,40		1	1		1	1	1				3	11,51	11,49	
	03:00	33,26	29,98	3,28		1	1		1	1	1				1	10,41	10,43	
	04:00	32,15	27,07	5,08		1	1		1	1	1					9,84	9,84	
	05:00	32,11	25,74	6,37		1	1		1	1	1					9,78	9,76	
	06:00	32,36	27,09	5,27		1	1		1	1	1					10,04	10,03	
	07:00	35,11	30,44	4,67		1	1	1	1			1				10,79	10,99	
	08:00	39,25	34,91	4,34		1	1	1	1			1				13,09	13,06	
	09:00	42,58	39,08	3,50		1	1	1	1		1	1				2	13,50	13,53
	10:00	44,65	40,77	3,88		1	1	1	1		1	1				3	13,73	13,73
	11:00	45,76	40,64	5,12		1	1	1	1		1	1				3	13,73	13,73
	12:00	47,77	43,02	4,75		1	1	1	1		1	1				5	13,73	13,73
	13:00	49,16	44,91	4,25		1	1	1	1		1	1				7	13,73	13,73
	14:00	48,58	43,71	4,88		1	1	1	1		1	1				8	13,73	13,73
	15:00	48,09	42,16	5,93		1	1	1	1		1	1				6	13,73	13,73
	16:00	48,09	42,49	5,60		1	1	1	1		1	1				8	13,73	13,73
	17:00	48,77	43,89	4,88		1	1	1	1		1	1				8	13,73	13,73
	18:00	50,25	47,66	2,59		1	1	1	1		1	1				11	13,73	13,73
	19:00	49,81	47,85	1,96		1	1	1	1		1	1				12	13,73	13,73
	20:00	50,53	46,78	3,75		1	1	1	1		1	1				12	13,73	13,73
	21:00	49,14	43,41	5,72		1	1	1	1		1	1				9	13,73	13,73
	22:00	45,96	39,98	5,99		1	1	1	1		1	1				4	13,73	13,73
23:00	42,93	38,77	4,16		1	1	1	1		1	1				2	13,61	13,59	

Η μονάδα G10 λειτουργεί με περιορισμένη ισχύ ως 5MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης