

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
ΕΡΡΩΣΕΙΣ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
					Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2024	00:00	10,02	9,06	0,96	1	1	1	1			
01:00	9,35	8,66	0,69	1		1	1	1							2,85	2,84
02:00	8,78	8,38	0,41	1		1	1	1							2,31	2,30
03:00	8,39	7,86	0,53	1			1	1							1,90	1,91
04:00	8,11	7,64	0,48	1			1	1							1,78	1,84
05:00	8,06	7,70	0,37	1			1	1							2,64	2,65
06:00	8,50	8,08	0,42	1		1	1	1							2,36	2,34
07:00	8,98	8,65	0,32	1		1	1	1							2,44	2,46
08:00	10,13	9,84	0,29	1		1	1	1						1	2,98	2,98
09:00	11,03	10,71	0,32	1		1	1	1			1	1	1		3,03	3,03
10:00	11,29	10,80	0,48	1		1	1	1			1	1	1		3,04	3,03
11:00	11,54	11,18	0,36	1		1	1	1			1	1	1		3,04	3,04
12:00	11,91	11,68	0,24	1		1	1	1			1	1	1		2,96	2,97
13:00	10,51	10,26	0,24	1		1	1	1			1	1	1		2,87	2,48
14:00	10,64	10,42	0,22	1		1	1	1	1						2,23	1,71
15:00	12,14	11,89	0,25	1		1	1	1	1						2,41	2,40
16:00	11,79	11,66	0,13	1		1	1	1	1						2,03	2,04
17:00	12,01	11,80	0,21	1		1	1	1	1						2,24	2,25
18:00	12,74	12,53	0,22	1		1	1	1	1						2,88	2,90
19:00	13,04	12,68	0,36	1		1	1	1	1						3,04	3,04
20:00	13,39	12,96	0,43	1	1	1	1	1						3,04	3,04	
21:00	12,84	12,47	0,36	1	1	1	1	1						2,94	2,93	
22:00	11,86	11,79	0,07	1	1	1	1	1						2,53	2,55	
23:00	10,97	10,81	0,16		1	1	1	1						2,19	2,26	

Γενική διακοπή στις 13:50 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης